

Zbójno, dn. 26.02.2024 r.

ZPF.271.3.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie”.

W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o załączenie opinii geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną.

Pytanie nr 2:

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji zadania ze względu na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zadania. W ocenie Zamawiającego wskazany termin zawiera czas niezbędny na wykonanie całości zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym również terminu wykonania zadania, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 10 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację na jakiej podstawie została przyjęta konstrukcja jezdni.

Odpowiedź:

Konstrukcja jezdni została przyjęta na podstawie wcześniej wykonywanych projektów, gdzie występowały bardzo zbliżone warunki gruntowe.

Pytanie nr 4:

Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie w podłożu gruntów spoistych - gliny, które wymagają wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego. Prosimy o korektę konstrukcji wymienionej w PFU, uwzględniając konieczność wykonania wzmocnienia podłoża.

Odpowiedź:

Ze względu na warunki atmosferyczne w kilku miejscach doszło do przerwania konstrukcji drogi. Wykonawca powinien doprowadzić podłoże do warunków zapewniających odpowiednią nośność pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

