



DKP/75 /2020/AW

Gdańsk, dnia 24.02.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 5/BZP-U.500.5/2020/KW, na zadanie pn. „Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w porozumieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pytanie 1:

W opisie do projektu zawarta jest informacja:

(...) dla wszystkich ścian zewnętrznych przedmiotowego obiektu należy wykonać iniekcję krystaliczną.

Na rzucie piwnicy nie jest podana grubości ścian. W związku z tym nie ma możliwości wyliczenia ilości materiału niezbędnego do wykonania iniekcji.

Proszę o podanie grubości ścian jaką należy przyjąć do wykonania wyceny.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z załączoną inwentaryzacją:

Ściany fundamentowe

- mur cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 50 – 60 cm

Ściany zewnętrzne

- mur cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 50 – 60 cm

Należy przyjąć grubość ściany 60cm.