



**OZNACZENIA:**

1. Kocioł gazowy THISON L ECO o mocy 90 kW
2. Regulator pogodowy LOGON B
3. Naczynie wzbiorcze REFLEX NG140
4. Pompa obiegowa c.o., MAGNA3 25-80
5. Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN32 Afriso ARV385 ARM 3432
6. Filtr siatkowy
7. Zawór bezpieczeństwa typ 2115 dn 15
8. Czujnik temperatury zewnętrznej
9. Pojemnościowy podgrzewacz c.w. BC1S 300
10. Pompa obiegowa c.w., ALPHA2 25-40
11. Pompa cyrkulacyjna c.w., ALPHA2 25-50 N
12. Naczynie wyrównawcze REFIX DD 12
13. Zawór bezpieczeństwa typ 1915 dn 15;
14. Stacja uzdatniania wody
15. Sprzęgło hydrauliczne DN65
16. Filtrodmulnik FOM DN65

<p align="center"><b>Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych</b> 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel./fax 766 67 07</p>		SKALA
NAZWA RYS.	<b>RZUT PRZYZIEMIENIA - kotłownia</b>	1:50
TEMAT	Wewnętrzna instalacja gazu do kotłowni gazowej	
OBIEKT	Budynnek administracyjno-warsztatowy	DATA
ADRES	62-800 Kalisz, ul. Nad Prosną 28-34	04.2021.
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Licznerski NB/U/7342/40/98	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Biernacki NB/U/7342/37/98	PODPIS
		<b>2</b>