

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (dystrybuowanej przez lokalnego Operatora Systemów Dystrybucyjnych - OSD) przez okres kolejnych 12 miesięcy do 4 Punktów Poboru Energii (PPE), zlokalizowanych w 3 obiektach Zamawiającego.
2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia, tj. dane adresowe numery ewidencyjne PPE, numery liczników, taryfy, moce umowne i szacowane zapotrzebowanie energii elektrycznej zawarte zostały w CHARAKTERYSTYCE ELEKTROENERGETYCZNEJ PUNKTÓW POBORU.
3. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: **406 700 kWh** dla wszystkich PPE wymienionych w tabelach poniżej.
UWAGA! Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie.
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623 z późn. zm.).
5. Wykonawca zgłosi (bez zbędnej zwłoki) właściwym Operatorom Systemów Dystrybucyjnych (OSD) (stosownie do określonych lokalizacji PPE) do realizacji umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z Zamawiającym.
6. Zamawiający w tym celu, po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, udzieli mu stosownego pełnomocnictwa.
7. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD) dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego zamówienia.

8. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w okresach rozliczeniowych stosowanych przez Wykonawcę, w oparciu o ceny 1 kWh wynikającą z oferty.
9. Zamawiający informuje, że:
 - a) proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich PPE wymienionych w Załączniku nr 1 odbędzie się po raz kolejny.
 - b) umowa z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej tj. **Enrex Energy Sp. z o.o.** wygasła i od 17.12.2021 r. Zamawiający posiada podpisaną z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. umowę rezerwową sprzedaży energii elektrycznej.
 - c) posiada dla PPE określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ obowiązujące umowy z OSD na dystrybucję na czas nieokreślony.
10. Wykonawca powinien posiadać zawarte umowy lub ich promesy z lokalnym Operatorem Systemów Dystrybucyjnych.
11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
 - a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.716)
 - b) Zasadami określonymi w koncesjach.
 - c) Postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 1
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Numer licznika: I przyłączy – 88226874, **Typ licznika:** elektroniczny

Nr punktu poboru PPE: 590322413200030794

1	Adres	ul. Kośnego 55 45-372 Opole
2	Miejsce dostarczenia energii	Budynek główny RCKiK w Opolu przy ul. Kośnego 55 45-372 Opole
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski dopływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym RE-2/ZK-2766
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BM
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	160 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	90 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C-22 a
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	354 300 (przyłączy podstawowe)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 2
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Numer licznika: II przyłączy – 88227183 **Typ licznika:** elektroniczny

Nr punktu poboru PPE: 590322413200972278

1	Adres	ul. Kośnego 55 45-372 Opole
2	Miejsce dostarczenia energii	Budynek główny RCKiK w Opolu przy ul. Kośnego 55 45-372 Opole
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski dopływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym RE-2/ZK-2766
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BM
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	160 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	90 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C-22 a
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	1000 (przyłączy rezerwowe)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 3
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Numer licznika: 94337657; **Typ licznika:** elektroniczny

Nr punktu poboru PPE: 590322413200324015

1	Adres	ul. Kośnego 55a 45-372 Opole
2	Miejsce dostarczenia energii	Rozdzielnica n/N na terenie posesji RCKiK w Opolu przy ul. Kośnego 55 a 45-372 Opole
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym ZK2a+PW nr 8930 w kierunku wzl i instalacji odbiorcy.
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BI
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	50 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	30 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C-11
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	V
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	46 900

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 4
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu –
 Oddział Terenowy w Kędzierzynie-Koźlu

Numer licznika: 322056067629 **Typ licznika:** 6C8d

Nr punktu poboru PPE: 590322413600127438

1	Adres	ul. Koszykowa 5b 47-224 Kędzierzyn-Koźle
2	Miejsce dostarczenia energii	RCKiK - Oddział Terenowy w Kędzierzynie-Koźlu ul. Koszykowa 5b 47-224 Kędzierzyn-Koźle
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	zaciski prądowe na wyjściu przewodu od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	R303
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	3 x 35 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	19 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C 11
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	V
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	4500