



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości  
ul. 1 Maja 55  
44-330 Jastrzębie-Zdrój  
Tel. 32 47 87 000  
Fax. 32 47 62 952  
info@mzn.jastrzebie.pl  
www.mzn.jastrzebie.pl



DL.4251.29.2021.AM

Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.08.2021 r.

L. dz. 13226

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO ZAPROSZENIA

**Dotyczy postępowania pn.: „Remont gzymsów oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju”**

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 1-3 jako Zamawiający w oparciu o złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus zapytanie w dniu 27.08.2021 r. **udziela odpowiedzi jn.:**

### **Pytanie Wykonawcy:**

Czy pas nadrynnowy ma być mocowany bezpośrednio na papie i potem przykrycie go pasem papy bo tak to rozumiemy po przejrzaniu kosztorysu? Bo jeżeli nie to dojdzie parę pozycji.

Czy należy zerwać wszystkie warstwy papy na szerokość ok. 0,65 m w celu dostania się do istniejącego pasa nadrynnowego, a potem po zdemontowaniu go i zamocowaniu nowego pasa zniwelować z istniejącymi warstwami papy i szerokim pasem papy połączyć te warstwy.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pas nadrynnowy ma zostać zamontowany do istniejącego pokrycia z papy, na niego nowy pas z papy.

DYREKTOR

BEATA OLSZOK

Dział Logistyki  
Sporządziła:

Aleksandra Mrozek