



Nr ewid. TW/034/2016

Ryki dnia 21.03.2016r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rykach Sp. o.o.
ul. Słowackiego 5
08-500 Ryki**

**Warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nieruchomości położonej
w Rykach, ul. Słowackiego 5 dz. nr geod. 4632/4**

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi po przedłożeniu projektu wykonanego przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe branży sanitarnej.
2. Dostawę wody należy przewidzieć z **sieci wodociągowej AC 150 w pasie drogowym. Włączenie do sieci wykonać za pomocą opaski do nawiercania rur twardych (AC). Opaskę wyposażyć w klucz do zasuw i skrzynkę do przyłącz.**
3. Odbiór ścieków : **Odbiór ścieków nastąpi po włączeniu do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 153.11/ 150.34.**
4. Projekt przyłącza winien być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej uzgodniony w Starostwie Powiatowym w ramach koordynacji uzbrojenia terenu i przedstawiony do uzgodnienia dostawcy wody.
5. Projekt i realizację przyłącza wnioskujący wykonuje własnym staraniem i na własny koszt. Wykonanie robót należy powierzyć wykonawcy, posiadającemu uprawnienia budowlane do prowadzenia robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
6. Włączenie do istniejącej sieci winno być dokonane pod bezpośrednim nadzorem dostawcy wody, po uzgodnieniu sposobu i czasu dokonywane włączenia.
7. Projekt winien zawierać zgody właścicieli działek, przez które przebiega przyłączy oraz zezwolenie właściwego zarządcy drogi w przypadku umieszczenia przyłącza w pasie drogowym
8. Do odbioru technicznego należy: **przedstawić inwentaryzację geodezyjną przyłącza sporządzoną przez uprawnionego geodetę oraz świadectwa higieniczne dopuszczające zastosowanie materiałów.**
9. Na podejściu do wodomierza należy: **zastosować zawory grzybkowe oraz zamontować wodomierz w studzience wodomierzowej. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy.**
10. Przyłączy nie jest przyjmowane na stan majątku dostawcy wody i stanowi własność wnioskującego.
11. Po dokonaniu odbioru technicznego zostanie zawarta umowa z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego po sporządzeniu protokołu odbioru wykonanego przyłącza.
12. Informacje dotyczące warunków przyłączenia wykonania i odbioru udzielone są w siedzibie firmy p. nr 3 oraz pod nr telefonu (081) 86-51-539 wew. 23. **Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**
13. Warunki są ważne 12 m-cy od dnia ich wydania.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PGKiM
Sp. z o.o. **RYKI**



mgr inż. Sylwia Sieraj
**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**

