


LEGENDA



- UWAGI :
- 1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I PROJEKTAMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I SANITARNEJ.
 - 2. KORYTKA KABLOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ PRODUKCJI BAKS LUB ROWNOWAŻNE.
 - 3. TRASY ORAZ WYSOKOŚĆ UKŁADANIA KORYTEK KABLOWYCH SKOORDYNOWAĆ NA BUDOWIE Z TRASAMI PRZEWODOW INSTALACYJNYCH.
 - 4. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ Z INNYMI BRANŻAMI.
 - 5. PRZEPUSTY INSTALACYJNE, KTÓRE PRZECHODZĄ PRZEZ ŚCIANĘ ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO (NA GRANICY STREF POŻAROWYCH) MUSZĄ MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) RÓWNA KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DLA TYCH ELEMENTÓW.
 - 6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4CM WYKONYWANE W ŚCIANACH I STROPACH NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB REI60, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
 - 7. PRZEPUSTY KABLOWE PRZEZ ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BUDYNKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ POZIOMU TERENU, POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ PRZENIKANIA GAZU I WODY DO WNĘTRZA OBIEKTU.
 - 8. DLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH INSTALOWANYCH W SUFITACH PODWIESZANYCH STOSOWAĆ DODATKOWE ZAWIESIA LINKOWE LUB ŁAŃCUSZKOWE MOCOWANE DO STROPU.

- C1+2H** Oprawa rastrowa świetłówkowa z modułem awaryjnym 2h 2x36W
- A1+2H** Oprawa świetłówkowa rastrowa z modułem awaryjnym 2h 4x18W
- A1** Oprawa świetłówkowa rastrowa 4x18W
- B1+2H** Oprawa typu downlight LED 1x20W IP44 + moduł awaryjny 2H
- B1** Oprawa typu downlight LED 1x20W IP44
- E1** Oprawa ewakuacyjna LED 2W "Wyjście Ewakuacyjne"
- E2** Oprawa ewakuacyjna LED 2W "kierunek ewakuacji"
- AW** Oprawa awaryjna LED 2W z modułem awaryjnym 2H
- Łącznik jednobiegunowy 250V 16A p/t z podświetleniem, biały
- Łącznik podwójny schodowy 250V, 16A p/t z podświetleniem
- Łącznik świecznikowy 250V, 16A p/t z podświetleniem
- przycisk zwirny 250V, 16A p/t z podświetleniem

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO"		Numer zlecenia ON.032.41.2016	Numer rysunku E-02	Skala 1 : 100
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO USŁUGOWĄ, RYKI ul. Słowackiego 5, działka nr 4632/4 08-500 Ryki				
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARIKOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02				
BRANŻA: ELEKTRYCZNA TEMAT: Rzut piętra - instalacja oświetleniowa				
Projektant:	Eugeniusz Pietras upr. 73/Lb/75 upr. 1881/Lb/92	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Pietras upr. 595/Lb/2002	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Opracował:	inż. Marcin Płoński	Data Wrzesień 2016	Podpis:	