

Wyłączniki zlokalizowano w pom. 1.11
budynku RYS. E-04



- 1.Układ sieci TN-C
- 2.Układ instalacji odbiorczej TN-S
- 3.Ochrona od porażeń
 - samoczynne wyłączenie zasilania
 - wyłączniki różnicowo-prądowe
 - połączenia wyrównawcze

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO"		Numer zlecenia ON.032.41.2016	Numer rysunku E-10	Skala 1 : 100
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO USŁUGOWĄ, Ryki ul. Słowackiego 5, działka nr 4632/4 08-500 Ryki				
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02				
BRANŻA: ELEKTRYCZNA TEMAT: SCHEMAT TABLICY TK				
Projektant:	Eugeniusz Pietras <i>upr. 73/Lb/75</i> <i>upr. 188/Lb/92</i>	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Pietras <i>upr. 595/Lb/2002</i>	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Opracował:	inż. Marcin Płoński	Data Wrzesień 2016	Podpis:	