

## Postępowanie: Usługa przeglądu hydrantów i gaśnic w ob. SOP [ID 565417](#)

### Historia korespondencji z wykonawcą:

**ProTech Jan Witaszczyk** - [janwitaszczyk@gmail.com](mailto:janwitaszczyk@gmail.com) - Jan Witaszczyk

---

[janwitaszczyk@gmail.com](mailto:janwitaszczyk@gmail.com)

**Data wysłania wiadomości:** 2022-01-24 22:27:21

Witam, czy w ramach przeglądu należy wykonać remont gaśnic, badania udt agregatów, próby ciśnieniowe węży hydrantowych?

---

[s.fidryk@sop.gov.pl](mailto:s.fidryk@sop.gov.pl)

**Data wysłania wiadomości:** 2022-01-25 08:28:33

**Data odczytania wiadomości:** 2022-01-25 08:51:34

**Status:** Wiadomość przyjęta

nie, w ramach przeglądu weryfikacja i opis stanu faktycznego (technicznego) oraz kwalifikacja do późniejszych napraw

---