

Zamawiający:

Kamień Pomorski, dnia 05.01.2024 r.

Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** Przebudowy dróg gminnych w Kamieniu Pomorskim nr: 81540Z (ul. Tadeusza Rejtana) oraz 815046Z (ul. Ludwika Solskiego) wraz z infrastrukturą techniczną PIGK.271.26.2023

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2024 r.

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach udostępnionych w niniejszym postępowaniu w zakresie rodzaju mieszanek mineralno - asfaltowych jak i ich grubości. Zgodnie z SST należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W grubości 8 cm i warstwę ścieralną z AC8S gr. 4 cm, Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W grubości 7 cm i warstwę ścieralną z AC8S gr. 4 cm lub AC11S gr. 4 cm - (rozbieżność już w samym opisie technicznym) Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W grubości 7 cm i warstwę ścieralną z AC8S gr. 4 cm

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że warstwę wiążącą należy wykonać z AC16W grubości 7 cm natomiast warstwę ścieralną z AC11S gr. 4 cm

- 2 Pozostałe postanowienia PIGK.271.26.2023 nie ulegają zmianie.
- 3 Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Z up. Burmistrza  
Leszek Wojciech Szefliński  
Zastępca Burmistrza