

Pruszcz Gdański, dnia 18.03.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2021 /19

**strona internetowa Zamawiającego**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00014599/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

**zawierająca**

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania),
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

W dokumentacji '4\_21 SWZ Tom III STWIORB' w pkt. 3 ppkt 3.2 oraz w 'Opisie technicznym' w ppkt. 4.3.4., Zamawiający określa wymagania dla słupa oświetleniowego o h=10m. Natomiast w dok. '4\_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót' widnieje słup stalowy ocynkowany h=9m. Prosimy p informację, jaki typ słupa ma zostać zamontowany. Czy ma to być słup oświetleniowy metalowy, ośmiokątny, stożkowy o h=10m, czy słup stalowy ocynkowany o h=9m? Prosimy również o informację na jakiej wysokości mają zostać zawieszony oprawy oświetlenia ulicznego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że słup oświetleniowy ma być stalowy ośmiokątny, stożkowy o wysokości h=10 m z fundamentem. Kolor słupa - antracyt RAL 7016.

Oprawy mają być zawieszony na wysokości 10 m.

### **Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

W 'Opisie technicznym' w ppkt. 4.3.4, Zamawiający informuje, że oświetlenie przejść dla pieszych ma zostać wybudowane na słupie oświetleniowym metalowym, ośmiokątnym, stożkowym o h=6m. Natomiast w dok. '4\_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót' widnieje słup stalowy ocynkowany o h=6m. Prosimy o informację, jaki rodzaj słupa ma zostać zamontowany. Czy ma to być słup oświetleniowy metalowy, ośmiokątny, stożkowy o h=6m, czy słup stalowy ocynkowany o h=6m?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że słup oświetleniowy ma być stalowy ośmiokątny, stożkowy o wysokości h=6 m z fundamentem. Kolor słupa - antracyt RAL 7016.

Oprawy mają być zawieszane na wysokości 7 m.

### **Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

W nawiązaniu do ustawy o PZP zwracam się z prośbą o wskazanie przynajmniej 3 producentów opraw oświetleniowych, które można zastosować jako oprawy zamienne (o parametrach równoważnych bądź lepszych)

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że pytanie nie stanowi zapytania do treści SWZ. Zamawiający nie jest uprawniony do podawania nazw własnych projektowanych opraw. Zamawiający jasno wskazał w opisie przedmiotu zamówienia cechy równoważności, dopuszczając tym samym szeroką konkurencję w postępowaniu.

## **II. Zmiana treści SWZ:**

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót ZMIENIONY1 i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 4\_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót ZMIENIONY1

## **III. Załącznik:**

Przedmiar robót – zmieniony – plik w formacie PDF: 4\_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót ZMIENIONY1

## **IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
([https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_pruszczgdanski](https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski)).

BURMISTRZ  
  
Janusz Wróbel