



WZP.271.1.39.2024.AS

Płock, dnia 27.05.2024 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Remont parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24 maja 2024 roku oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o informację czy zakładacie Państwo wykonanie malowania murków okalających parking zewnętrzny i czy w ofercie ma być skalkulowana jego wycena.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie malowania murków okalających górny poziom parkingu od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Malowanie murków należy wykonać farbą do betonu w kolorze zbliżonym do koloru istniejącego betonu.

Pytanie 2

Aktualnie na parkingu brak jest dylatacji systemowych obwodowych. Na murkach wykonane są cokoły z żywicy. Czy zakładacie Państwo wycięcie niszy w murku okalającym do ułożenia panelu (głębokość około 2,5 cm) czy też można założyć wykonanie tego rozwiązania w formie nakładki. Proszę o odpowiedź czy jest konieczność stosowania dylatacji obwodowej czy też można było by rozważyć wykonanie tego połączenia jako wyoblenie z uszczelniającej masy poliuretanowej z np. Sikaflex. Znacząco obniżyło by to koszty wykonania tej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rozwiązanie wskazane w dokumentacji projektowej lub równoważne. W załączeniu przykładowe rozwiązanie dylatacji, którego nie należy traktować obligatoryjnie, a jego wskazanie ma na celu jedynie przedstawienie sposobu wykonania. Należy dodatkowo wykonać wszelkie prace towarzyszące (wykucie bruzd, skucie warstwy podkładowej itp.) umożliwiające wykonanie danego systemu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. W związku z powyższym:

- Rozdział X pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **2 lipca 2024 roku.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin

składania ofert.

- Rozdział XII pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 3 czerwca 2024 roku do godz. 12:00** za pośrednictwem Platformy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 czerwca 2024 roku o godz. 12:15.**

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych