

Gmina Mikołów

Rynek 16
Mikołów 43-190

Nr sprawy: TP.23.2022.UM.MOSiR
Nr postępowania na platformie: ID 661573

Dotyczy: Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Treść pytania:

Brak jest opisów które uniemożliwiają przygotowania rzetelnej wyceny Moje pytania :

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 i zapewniające bezpieczeństwo dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia

2) Proszę o odpowiedź na pytania lub zmiany w SIWS zgodnie z USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych1) Art. 1. Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa: Art. 9. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień klasycznych oraz zamówień sektorowych, lub konkursów: Art. 3. 1. Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w: 1) art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.2)), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE” będzie to zrozumiałe o poprawnych działaniach i opisach w przeprowadzanych postępowaniach zgodnych z prawem.

W obowiązku **odnoszą się** do Europejskiej Bazy Danych Produktów dotyczących Etykietowania Energii.

Od 1 stycznia 2019 r. dostawcy (importerzy, producenci) są zobowiązani do rejestracji swoich urządzeń, które muszą posiadać etykietę energetyczną EPREL, zanim będą mogły zostać sprzedane na rynku **europejskim**.

Istotom sprawami w finansowaniu jest przejrzyste finansowanie.

Sprawy istotne dla przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich przetwarzanie lub wykorzystanie, zarówno w części jak też w całości, bez pisemnej zgody i korzystania z technologii stanowiąc będzie czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ust. 1

powyższej ustawy. Ponadto, materiały przedstawione Państwu w ramach prezentacji chronione są przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4) Brak jest opisów ogólnych produktów lampy i uchwyty średnicy wysięgników, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy EU Polskie, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej

przykładowo :Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED . Wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni .

Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce.

5) W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego

* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni *

Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 lm/W netto

Odpowiedź:

Odp.1 Projektowane oświetlenie obejmuje tereny rekreacyjne których głównymi użytkownikami są piesi oraz pojazdy poruszające się z niewielką prędkością. Zgodnie z załączoną do postępowania dokumentacją projektową oświetlenie spełnia klasę P2 (10lx/2 lx). Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do postępowania zawiera obliczenia fotometryczne. Zastosowane przez wykonawcę oprawy muszą zapewnić parametry oświetlenia terenu nie gorsze niż w załączonych obliczeniach fotometrycznych pod warunkiem nieprzekroczenia sumarycznej mocy zainstalowanych opraw zgodnie z projektem. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności zastosowanych rozwiązań.

Odp. 2 – W odniesieniu do pkt 2) Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWZ.

Odp.4 Projekt Architektoniczno-Budowlany rozdział 1.6 zawiera opisy wymaganych minimalnych parametrów technicznych opraw i słupów.

Odp. 5 W projekcie Architektoniczno-Budowlanym rozdział 1.6 opisano sposób sterowania mocą opraw oświetleniowych : „ Każda z zabudowanych opraw zostanie wyposażona w sterownik modułowy do komunikacji bezprzewodowej 868/916MHz, kompatybilny z NEMA 7pin ANSI C136.41 sterowanie napięciowe 1-10V oraz zintegrowana z istniejącym systemem sterowania w gminie Mikołów w sposób

pozwalający na okresową zmianę natężenia oświetlenia lub wyłączenie indywidualnie każdej oprawy.”.

Brak jest w zapytaniu pisanego pkt 3)

W odniesieniu do czynu nieuczciwej konkurencji i praw autorskich:

Zgodnie z „Art. 3. Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” i odnoszą się one do sposobu konkutowania Wykonawców za pomocą takich cech produktów i usług, które są istotne z punktu widzenia klientów (cena, jakość).

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp (SWZ rozdz. XII pkt 5), nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie-budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zasady i naruszenie praw autorskich są opisane w załączniku nr 4 do SWZ, w §12 umowy.