

Wałcz, dnia 11 października 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej 2321Z na odcinku Przelewice – Pieczyska – droga wojewódzka 177 – I etap (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00196940/01 z dnia 29 września 2021 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

1. *„Czy zamawiający dysponuje wynikami badań nośności istniejącej konstrukcji, które potwierdzają, że zaprojektowane wzmocnienie spełnia wymagania w świetle obowiązujących przepisów”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie dysponuje wynikami badań nośności istniejącej konstrukcji.

2. *„Wykonawca prosi o uzupełnienie Opisu Technicznego o informację jaka jest kategoria ruchu na przebudowywanej drodze.*

Zgodnie z Opiszem Technicznym w km od 0+400 do km 0+850 ma zostać ułożona dodatkowa warstwa wyrównawcza. Wykonawca prosi o wskazanie grubości tej warstwy oraz materiału z jakiego ma zostać wykonana. Pozwoli to na poprawne wykonanie prac budowlanych”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

- a) należy przyjąć kategorię ruchu jak dla KR2,
- b) w tym postępowaniu remont drogi wykonywany będzie w kilometrze: 2+000 ÷ 3+015. Na tym odcinku nie będzie układana dodatkowa warstwa wyrównawcza. Dodatkowa warstwa wyrównawcza dotyczy odcinka w kilometrze 0+040 ÷ 0+085.

Paweł Węgrzynowski

podpis osoby upoważnionej