

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
18 października 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa oświetlenia drogowego w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - Budowa oświetlenia ul. Herberta; Zadanie 2 - Budowa oświetlenia ul.**

Wymarzonej

Zadanie 1

Pytanie 1:

Proszę o informację jakie słupy należy wycenić na ul. Herberta – stalowe czy aluminiowe? W projekcie technicznym jest napisane że mają być aluminiowe lub stalowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny słupów stalowych. Zamawiający wymagać będzie złożenia kart materiałowych na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 2:

Jak powinna być ilość opraw 40W na ul. Herberta – 5 czy 7 szt.? W zestawieniu materiałów w projekcie technicznym jest napisane, że 7 szt. 40W oraz 2szt. 70W, natomiast z rysunków oraz PZT wynika, że powinno być 5 szt. 40W oraz 2szt. 70 W. W przedmiarze jest również informacja, że łączna ilość opraw to 7+2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót łączna ilość opraw do zamontowania to 9szt. (tj. 7szt. 40W i 2szt. 70W).

Oprawy 40W zaprojektowano na wszystkich słupach, zaś oprawy 70W dodatkowo na słupach nr 1 i 1/1 – oświetlających przejście dla pieszych.

Zadanie 2

Pytanie 3:

Tutaj jest również zapis w projekcie, że słupy mają być aluminiowe lub stalowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny słupów stalowych. Zamawiający wymagać będzie złożenia kart materiałowych na etapie realizacji inwestycji.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.