

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY


Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



DI.7013. 11.2023

Świdnica 10 stycznia 2024 r.

WYKONAWCY

- wszyscy -

dotyczy: postępowania nr P-141/I/23 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informujemy, że w toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

W projekcie budowlanym, w opisie technicznym w pkt. 3.3 przedstawiona powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wynosi 168,90m², natomiast pomierzona wg rys. Z-01 wynosi ok. 460m². Proszę o informację, ciąg pieszo-rowerowy jest do wykonania w zakresie zgodnym z rysunkiem, czy tylko w zakresie 168,9m² jak w opisie technicznym?

W zakresie docelowej organizacji ruchu przewidziany jest montaż bariery ochronnej U-14a. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj bariery zamontować: jaki poziom powstrzymywania, jaki rozstaw słupków

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr Z-01 projektu budowlanego. Należy przyjąć do wycień, że powierzchnia zaprojektowanego ciągu wynosi 470,5 m².

W zakresie docelowej organizacji ruchu należy zastosować barierę N2W3A, której poziom powstrzymywania to minimum N2 o rozstawie słupków 2 m. Zamawiający załącza Szczegółową specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych branży drogowej D-07.05.01 dla Barrier ochronnych stalowych.



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Z-ca Dyrektora Wydziału

Jerostaw Markowski