

Oława dnia 24.10.2024r.

**Zamawiający:**

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE S.A.  
UL. OPOLSKA 50, 55 – 200 OŁAWA

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców**

**Dotyczy: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, do kotłowni olejowych znajdującej się przy PKS w Oławie PLC001 Ul. 3 Maja 4 oraz PLC002 Ul. Opolska 50.”**

**Pytania z dnia 23.10.2024** – pytanie 2

Proszę o informację, jakie są pojemności zbiorników w każdym z punktów dostaw.

**Odp.**

Zamawiający poniżej podaje pojemności zbiorników:

- PLC001 Ul. 3 Maja 4 - 3000 L
- PLC002 Ul. Opolska 50 - 8000 L i 4000 L