

OZP.272.3.2023

Olkusz, dnia 07.02.2023r.

Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ:

Pytanie:

W związku ze specyfikacją techniczną zasilacza UPS' EATON zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zaakceptowałby rozwiązanie tego producenta z portem wyłącznika awaryjnego RPO, a nie EPO. Wyłącznik RPO odcina zasilanie na wyjściu UPS, lecz ten sam dalej pozostaje uruchomiony, a EPO wyłącza całego ups'a.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, tym samym wymaga zastosowania portu wyłącznika awaryjnego (EPO).

Paulina Polak

Wicestarosta