

Zamawiający:
Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Rozogi, 19 czerwca 2023 r.

ROŚ.271.7.2023

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2-4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje o wpływie wniosku do **zadania Nr 2** o wyjaśnienie SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek z dnia 13.06.2023 – wpłynął 13.06.2023 r.

Pyt. Nr 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis, rzuty o przekroje fundamentów pod urządzenia: aeratory, zbiorniki filtracyjne, hydrofor ZH2, hydrofor ZH1, itp.)

Odp.

Wykonać wg załączonej dokumentacji.

Pyt. Nr 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i przekroje projektowanych powierzchni utwardzonych.

Odp.

Utwardzenie ścieżki do budynku hydroforni i chlorowni.

Pyt. Nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowych nasadzeń, trawników.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowych nasadzeń, trawników.

Pyt. Nr 4:

W dokumentacji *Projekt architektoniczno-budowlany*, na rysunku A-02 zaznaczony został „*POMOST ROBOCZY H=1,00 m*” – prosimy o uzupełnienie o opis, rzuty i przekroje pomostu jeżeli wchodzi on w zakres zamówienia.

Odp.

Zamawiający nie widzi potrzeby montażu pomostu roboczego.

Pyt. Nr 5:

W dokumentacji *Projekt architektoniczno-budowlany*, na rysunku A-02 zaznaczony został „*HYDROFOR 1*” natomiast zgodnie z dokumentacją Branża technologiczno-sanitarna hydrofor ZH1 znajdować się ma w studni na zewnątrz budynku – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Zestaw hydroforowy w budynku hydroforni.

Wójt Gminy Rozogi
/-/ Zbigniew Kudrzycki