

Żukowo, dnia 28.01.2021r

**Gmina Żukowo**



**ul. Gdańska 52**

**83-330 Żukowo**

ZP.271.44.2020

Dot. Postępowania pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie".

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

#### **Pytanie**

Gdzie są osadzone oprawy oświetleniowe ujęte w przedmiarze elektrycznym w pozycjach od 60 do 47/ Proszę podać przykładową lampę oświetlenia parkowego oraz oświetlenia boiska.

#### **Odpowiedź**

Osadzenie opraw oświetleniowych zostało wskazane oraz opisane w projekcie zagospodarowania terenu będącego częścią projektu budowlanego. Zamawiający wymaga aby wykonawca zastosował oprawy stylizowane, parkowe typu szyszka z zastosowaniem LED-owego źródła światła.

**Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do dnia dzisiejszego do zamawiającego nie wpłynęły żadne nowe pytania.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie**