



GMINA SKOŁYSZYN
38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735
e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2022-09-27

GPIR.271.2.25.2022

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Gmina Skołyszyn przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami przesłanych Zamawiającemu w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym pn.: **„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30,00 kWp na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach z siedzibą: 38-207 Przysieki 438”**:

Treść zapytań:

1. Prosimy o możliwość dopuszczenia Wykonawców realizujących zadanie przy użyciu podwykonawców, których współpraca oparta jest na długoletnim doświadczeniu.
2. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada zapasową pleksę ?
3. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuści falownik z dostępną komunikacją: RS485 oraz LAN, umożliwiającą odczyt wskazań instalacji przez darmową aplikację.
4. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza pełną optymalizację, która przyniesie Zamawiającemu najlepszy uzysk mocy, pozwalając przy tym w najlepszym stopniu zaprojektować przez Wykonawcę połączenie instalacji.

Treść odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców do realizacji zadania. Wykonawca winien przedmiot zamówienia wykonać swoimi siłami.

Ad. 2.

Zamawiający informuję, że nie posiada zapasowej pleksy.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza do instalacji falownik z dostępną komunikacją RS485 oraz LAN.

Ad. 4.

Zamawiający dopuszcza każdą technologię optymalizującą pracę instalacji PV, celem uzyskania najlepszych jej uzysków.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn