

Suwałki, dn. 31 stycznia 2023 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 5

Dotyczy postępowania: „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach”

DKW.2232.1.2023

Do Zamawiającego – Aresztu Śledczego w Suwałkach, zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1710 ze zmianami), wpłynęły zapytania do SWZ z dnia 24.01.2023r.

Zgodnie z treścią art 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Wg opisu do projektu konstrukcji dla budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych, ściany działowe należy zbroić prętami. Brak jest takich prac w przedmiarach robót. Czy należy ująć je w wycenie?

Odpowiedź

Tak, należy ująć je w wycenie.

Pytanie nr 2

Wg rysunków konstrukcji nr PT-K-23; PT-K-24 dla budynku osadzonych, należy wykonać nadproża o wymiarach 25x25 cm, natomiast ściany żelbetowe mają grubość 18 cm. Jakie wymiary mają mieć te nadproża?

Odpowiedź

Wymiary nadproża w ścianach grubości 18 cm, wynoszą BxH = 18x25 cm.

Pytanie nr 3

Wg rysunku PT-K-24 należy wykonać nadproża typu ND dla II i III kondygnacji, natomiast zestawienie nadproży jest tylko dla jednej kondygnacji i nie ma informacji, aby wykonać nadproża x2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zestawienie jest wykonane dla jednej kondygnacji, należy pomnożyć x2.

Pytanie nr 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcji dla budynku zakwaterowania osadzonych o brakujące rysunki konstrukcji nr PT-K-32, PT-K33, PT-K34, PT-K35, PT-K36, PT-K37, PT-K38.

Odpowiedź

Brakujące rysunki zostały uzupełnione.

Pytanie nr 5

Czy jakiegokolwiek wyposażenie pracowni RTG, zgodnie z rysunkiem nr T/1 projektu budowlanego należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie specyfikacji mebli i urządzeń.

Odpowiedź

Wyposażenie pracowni RTG nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 6

Czy jakiegokolwiek wyposażenie gabinetu stomatologicznego, zgodnie z rysunkiem nr T/2 projektu budowlanego należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie specyfikacji mebli i urządzeń.

Odpowiedź

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 7

Czy jakiegokolwiek wyposażenie pomieszczenia fryzjerowni, zgodnie z rysunkiem nr T/3 projektu budowlanego należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie specyfikacji mebli i urządzeń.

Odpowiedź

Wyposażenie pomieszczenia fryzjerowni nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 8

Czy okno o symbolu O4 w budynku zakwaterowania osadzonych nie powinno być oknem RTG z osłoną radiacyjną? Jeżeli tak to prosimy o określenie parametrów stopnia ochrony dla okna.

Odpowiedź

Okno o symbolu O4 w budynku zakwaterowania osadzonych powinno być oknem z osłoną radiacyjną wynoszącą 2 mm PB.

Pytanie nr 9

Na rysunkach architektury nr PT_A1, PT_A2, PT_A3 dla budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych zamieszczono rozwiązania przykładowych podejść (o symbolach od T1 do T6) pod instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne prowadzonych w rurkach w ścianach żelbetowych. Natomiast wg opisu do projektu technicznego branży elektrycznej, projektowane przewody należy prowadzić w tynku, a wg opisu dla branży sanitarnej projektowane instalacje należy prowadzić w bruzdach. W jaki sposób należy prowadzić instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne na ścianach i sufitach?

Odpowiedź

Przewody i rury instalacyjne muszą być zabezpieczone przed dostępem osadzonych w formie uniemożliwiającej ich demontaż. Ze względu na to, że ściany nośne jak i działowe będą wykonane w żelbecie monolitycznym, wykonanie bruzd jest możliwe, ale bardzo uciążliwe, dlatego projekt architektoniczny przewiduje wykonanie w trakcie betonowania ścian podejść instalacyjnych w formie jak na detalach T1, T2 na rysunkach architektury. Nie przewiduje się też tynkowania ścian, a tym samym brak jest możliwości schowania przewodów pod tynkiem.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie standardu i szczegółowych danych projektowanych baterii i ceramiki sanitarnej w budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych oraz w budynku kuchni.

Odpowiedź

Ceramika sanitarna ogólnodostępna na rynku – bez szczególnych wymagań, armatura czasowa i wandaloodporna w budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych. W budynku kuchni armatura wandaloodporna.

Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie karty katalogowej bądź podanie szczegółowych parametrów urządzenia hydroforowego na instalacji hydrantowej niezbędnych do doboru i wyceny urządzenia.

Odpowiedź

Zestaw hydroforowy zaprojektowano na potrzeby zapewnienie wydajności hydrantów pożarowych, która wynosi 10l/sek. Zestaw nie będzie wymagany w przypadku wykonania badań hydrantów, które potwierdzą, że taka wydajność jest dostępna bez konieczności montażu zestawu.

Pytanie nr 12

Czy w zakres zamówienia wchodzi wycena okapów w budynku kuchni? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie karty katalogowej bądź podanie szczegółowych parametrów niezbędnych do doboru i wyceny urządzeń.

Odpowiedź

Należy zamówić je zgodnie z projektem i przedmiarami poz. od 61 do 64.

Pytanie nr 13

Czy w zakres zamówienia w budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych wchodzi wycena instalacji wentylacji? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o instalację wentylacji. W przedmiarze instalacji sanitarnych występuje instalacja wentylacji, czego nie uwzględnia projekt techniczny.

Odpowiedź

Należy wykonać instalację wentylacji zgodnie z projektem.

Pytanie nr 14

W przedmiarze branży sanitarnej w budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych nie uwzględniono m. in. zaworu priorytetu DN32, wodomierza skrzydełkowego DN40, zaworu antyskażeniowego BA300 DN50 na instalacji wodociągowej, wykazanych w dokumentacji technicznej. Czy należy ująć je w wycenie?

Odpowiedź

Tak proszę to uwzględnić w wycenie.

Z-CA DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Suwałkach
mjr Piotr Giedroń

Udzielona informacja nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 15.02.2023 r. do godz. 10:00 oraz otwarcia ofert 15.02.2023 r. o godz. 11:00