

Bydgoszcz, <sup>20</sup>..... kwietnia 2022r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku szkoleniowego nr 22 w zakresie wymiany bram garażowych i stolarki w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego 32-42 na terenie CSAiU w Toruniu dla potrzeb modułu szkoleniowego „HOMAR”

**Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

1. W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie z dnia 11.04.2022 r., dotyczącej wykonania bram rozwiernych ocieplanych zgodnych z projektowanymi wymogami informujemy, iż po dokonaniu wizji lokalnej oraz zasięgnięciu informacji od wielu producentów bram przemysłowych na rynku polskim oraz zagranicznym na dzień dzisiejszy nie ma technicznych możliwości wykonania bramy rozwiiernej ocieplanej (o wymiarach zgodnych z projektem, z drzwiami przejściowymi oraz szkleniem wielkości projektowanego), która spełniałaby wymagania termiczne na poziomie projektowanych (współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 1,3 W/m<sup>2</sup>K). W związku z powyższym prosimy o wskazanie przez Zamawiającego produktu referencyjnego lub producenta, który spełnia wszystkie projektowane parametry.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje stanowisko, że współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich bram ma być zgodny z obowiązującymi warunkami technicznymi (nie wyższy niż 1,3 W/m<sup>2</sup>K). Zamawiający rezygnuje z przeszkleń w bramach. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w powyższym zakresie kosztorysu ofertowego.**

**Powyższa zmiana skutkuje modyfikacją cz. IX ust. 1, XI ust. 1 oraz cz. XII ust.1 SWZ:**

➤ **Cz. IX ust. 1 SWZ**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.05.2022r.**

➤ **cz. XI ust.1 SWZ:**

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/rzibydgoszcz> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 25.04.2022r godz. 10:00**

➤ **cz. XII ust. 1 SWZ:**

1.Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **25.04.2022r.**

**SZEF ZARZĄDU**



**wz. płk Artur CICHORSKI**

Wykonała:  
Marta Lewandowska  
☎ 261 41 18 03  
2022-04-20, T 2612;