


Dotyczy zadania pn. „Remont elewacji budynku zabytkowego w Toruniu przy ul. Kopernika 4 wraz odtworzeniem brakujących detali”

#### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (4)

17. Proszę o wskazanie symboli okien, które mają być w pionie ewakuacyjnym wymienione z odpornością ogniową Ei60.

Odpowiedź:

Okna o odporności ogniowej EI 60 są zaznaczone na rzutach kondygnacji. Zestawienie stolarki trzeba rozpatrywać z rzutami kondygnacji. Tylko część okien o wymiarach 110x180 i 110x160 występują jako ognioodporne EI 60.

Dyrektor ds. Inwestycji  
  
Adam Roszak