



**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Dostawa zasilaczy awaryjnych oraz kart sieciowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie** (ID 837404), sprawa WSA-ZP-13-2023, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

I. Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1:

Czy przy składaniu oferty do Postępowania WSA-ZP-13-2023 z dnia 25.10.2023r., należy wykazać wszystkie wyszczególnione przez Państwa symbole certyfikatów w tabeli „Opis techniczny” pkt 1D?

Czy przy złożeniu oferty należy wykazać choć jeden posiadany certyfikat, który będzie potwierdzeniem posiadania odpowiednio wysokiej jakości produktu, jak i przestrzeganiem standardów co w dużym stopniu odzwierciedli nie tylko jakość oferowanego produktu, ale zaangażowanie, kompetencje i odpowiedzialność za oferowane urządzenia?

Zamawiający, przedstawiający choć jeden certyfikat jakości, jest w stanie wykazać posiadanie najlepsze efekty zamówienia, jak i najlepsze efekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art.17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym, zamawiający wykazujący mniejszą ilość certyfikatów niż w tabeli Zamawiającego, będzie mógł uczestniczyć w procesie przetargu w trybie podstawowym w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu wykonawców (zgodnie z zapisem art.16 ustawy PZP). Poddać należy uwadze, iż szeroki wachlarz wymienionych certyfikatów przez Zamawiającego, które są przewidziane na rynek spoza Polski, a co więcej spoza terenu UE mogłoby nie gwarantować równych szans dla potencjalnych wykonawców z terenu Polski.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany wymaganych certyfikatów, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w części „opis techniczny” w tabeli 1d, w rubryce „certyfikaty”, poprzez wykreślenie niżej wymienionych certyfikatów:

GS Mark, IRAM, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI.

W następstwie tej zmiany, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć niżej wymienione certyfikaty:

CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, WEEE

II. Zmiany treści SWZ

1. Klauzula XV pkt. 6 SWZ otrzymuje brzmienie:

„przedmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami zamawiającego określonymi w OPZ (dokumenty powinny być przekazane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem):

- karty katalogowe urządzeń, potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w OPZ;
- certyfikaty: **CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, WEEE**, na potwierdzenie zgodności urządzeń z opisem w OPZ”.

2. Klauzula XXV pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa 9 listopada 2023 r. o godz. 09.00.”

3. Klauzula XXVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi 9 listopada 2023 r. o godz. 09.10.”

Wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SWZ. Wyjaśnienia SWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Magdalena Jańczuk
WSA w Warszawie