

**Powiat Chełmiński**  
**ul. Kolejowa 1**  
**86-200 Chełmno**  
PZD.272.2.4.2023.KŻ

## **Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia**

**Dotyczy:** wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania nr PZD.272.2.2023.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo**, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+003,80 do km 2+750,17”.

W dniu 31 marca 2023 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez Zamawiającego w SWZ, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

Tak. Zamawiający załączył do SWZ całą i kompletną dokumentację projektową i techniczną, potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia, jakie były niezbędne do uzyskania zgody na realizację przedmiotowego zadania. Wszystkie pozyskane decyzje zachowują ważność na czas realizacji przedsięwzięcia.

3. Ze względu na powyższy zapis OT Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały teren budowy, a Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego.

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający przewiduje zlokalizowanie odcinka próbnego poza terenem inwestycji, w odległości nie większej niż 3 km od terenu planowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 1629C. Szczegółowa lokalizacja odcinka próbnego zostanie wskazana przez Inspektora nadzoru na etapie realizacji przedsięwzięcia. Odcinek próbny dotyczyć będzie warstw nawierzchni, a jego powierzchnia wynosić będzie 500 m<sup>2</sup>. Wykonawcę obowiązują zapisy dotyczące odcinków próbnych zawarte w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

6. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Wyjaśnienie:**

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych, wyznacza się jak dla okresu gwarancji i rękojmi określonego przez Wykonawcę dla wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

7. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg.

**Wyjaśnienie:**

Cała dokumentacja została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w ogólnodostępnym i bezpłatnym formacie (wersja .pdf), wystarczającym do przygotowania oferty. Przekazanie dokumentów w wersji .dwg przewidziane jest Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.

8. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Wyjaśnienie:**

Wszystkie zjazdy ujęte w dokumentacji projektowej zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek.

9. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu rozbiórek zgodnie z robotami wymienionymi w SST D-01.02.04

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórek. Ilości i asortyment robót rozbiórkowych został podany w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych.

10. Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.

**Wyjaśnienie:**

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne, przedmiar robót.

11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Wyjaśnienie:**

Ewentualna konieczność wykonania robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, może nastąpić wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Podpisanie takiego protokołu stanowić będzie podstawę do ubiegania się Wykonawcy o wynagrodzenie dodatkowe.

13. Wykonawca wnosi o informację, do kogo będzie należeć drzewo z wycinki?

**Wyjaśnienie:**

Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedsięwzięcia.

14. Wykonawca wnosi o podanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki oraz potwierdzenie, że Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego materiału oraz destruktu oraz czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/przetwarzanie odpadów we wskazanym miejscu?

**Wyjaśnienie:**

Wszystkie materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego. Decyzję o ich zagospodarowaniu podejmie na etapie realizacji przedsięwzięcia Inspektor nadzoru, działający w porozumieniu z Zamawiającym. Jeżeli materiały pochodzące z rozbiórek nadają się do powtórnego wykorzystania, powinny zostać przewiezione na koszt Wykonawcy, na składowisko Zamawiającego wskazane przez Inspektora nadzoru (przewidywana odległość

wywozu do 20 km). Materiały nienadające się do dalszego wykorzystania, powinny być po akceptacji Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę i na jego koszt (np. wywiezione na składowisko odpadów). Zamawiający nie posiada decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpadów.

15. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji powyższego zadania nie planuje się prowadzenia innych robót, o których ma wiedzę Zamawiający, a które mogłyby kolidować z realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 1629C.

16. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?

**Wyjaśnienie:**

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utwalenie granic pasa drogowego poprzez ustawienie świadków punktów granicznych z napisem "Pas drogowy". Punkty graniczne zostały już wcześniej ustalone geodezyjnie. Ewentualna stabilizacja lub odtworzenie punktów granicznych wymagane będą wyłącznie w przypadku ich zniszczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

17. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie wymaganych badań podłoża dla poszczególnych części zadania, co umożliwi Wykonawcy spełnić wymagania SWZ, które wskazują na konieczność określenia długości gwarancji i rękojmi jako kryterium oceny przy wyborze oferty. Jest to remont nawierzchni a przewidziany okres deklarowanej gwarancji jest bardzo długi.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dysponuje badaniami podłoża.

**Z poważaniem**

**Zdzisław Gamański**

**Starosta Chelmiński**

(dokument podpisany elektronicznie)