LEGENDA:

- 2 Podwójne gniazdko ~230V z uziemieniem
- wyłącznik pojedynczy
- wyłącznik podwójny
- wyłącznik pojedynczy schodowy
- wyłącznik hotelowy
- AW1 oznaczenie opraw awaryjnych
- plafoniera 10W LED z czujnikiem ruchu IP44
- plafoniera 10W LED IP44
- TM-1 tablica mieszkaniowa 1 x 24 moduły IP30
- dzwonek inst. przyzywowej 230V
- przycisk inst. przyzywowej
- punkt świetlny z kostką rozgałęźną

- TM-1 tablica Inst.niskopr./ROZGAŁĘŹNIK RTV SAT; PUSZ. PRZYŁ. TEL+INTER/
- UNIFON instalacji DOMOFONOWEJ
- RTV / INTERN / TELEF gniazda odbiorcze /INTERNET+TELEFON; RTV/

Oprawy awaryjne TM Technologie	
AW1	iTECH 3W 3L/1
AW2	iTECH 3W COR 3L/1
AW3	iTECH 9W 3L/1
AW4	ONTEC S M2 302 NM COLD
AW5	ONTEC S W1 302 NM COLD
EW1	ONTEC S M1 301 M
EW	ONTEC AP 302 M



UWAGA :

1. Szczegółowy zakres instalacji elektrycznej Inwestor uzgodni z firmą wykonawczą Przed rozpoczęciem Przez nią Prefabrykacji ścian.
2. Wszystkie Przewody instalacji odbiorczych należy wciągać do rur winidurowych typu: "Peschel", montowanych w trakcie Prefabrykacji ś lub układanych w stropach i Posadzkach bezpośrednio na budowie.
3. Wszelkie Połączenia Przewodów należy wykonywać bez Puszek rozgałęźnych stosując do ich wykonania zaciski np. "wago" instalowan w Puszkach Przeznaczonych Pod łączniki, natomiast w obwodach gn wtykowych Połączenia wykonać Przelotowo.
4. W instalacjach odbiorczych ochronę Przeciwporażeniową stanowić b grupowe wyłączniki różnicowoprądowe.
5. Wyłączniki montować na wysokości 120cm chyba, że oznaczono ina
6. Dla Podświetleń ledowych o odcinkach dłuższych niż 3 metry stosow więcej Punktów zasilania

INWESTOR

KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi
ul. Św. Jana9

PROJEKTANT

mgr inż. Rafał Szaforz, upr. nr SLK/6194/PBE/15 ŚOIIB Katowice
specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,
czł. ŚI. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/9547/16

SPRAWDZAJĄCY

inż. Sławomir Gągorowski, upr. 146/81 WZRMiOW Katowice
specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,
czł. ŚI. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/7319/01

OPRACOWANIE

Bogusław Spyrka

NAZWA RYSUNKU		*FAZA*
E-8 PIWNICA INST. EL.		Proj. bud.-wyk.
DATA 01.2021	*NR RYSUNKU* **19.E.08**	*SKALA*