

UWAGA :

1 . Szczegółowy zakres instalacji elektrycznej Inwestor uzgodni z firmą wykonawczą Przed rozpoczęciem Przez nią Prefabrykacji ścian.
2 . Wszystkie Przewody instalacji odbiorczych należy wciągać do rur winidurowych typu: "Peschel", montowanych w trakcie Prefabrykacji ś lub układanych w stropach i Posadzkach bezpośrednio na budowie.
3 . Wszelkie Połączenia Przewodów należy wykonywać bez Puszek rozgałęźnych stosując do ich wykonania zaciski np. "wago" instalowan w Puszkach Przeznaczonych Pod łączniki, natomiast w obwodach gn wtykowych Połączenia wykonać Przelotowo.
4 . W instalacjach odbiorczych ochronę PrzeciwPorażeniową stanowić b grupowe wyłączniki różnicowoprądowe.
5 . Wyłączniki montować na wysokości 120cm chyba, że oznaczono ina
6 . Dla Podświetleń ledowych o odcinkach dłuższych niż 3 metry stosow więcej punktów zasilania

INWESTOR

KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi
ul. Św. Jana9

PROJEKTANT

mgr inż. Rafał Szaforz, upr. nr SLK/6194/PBE/15 ŚOIIB Katowice
specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,
czł. ŚI. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/9547/16

SPRAWDZAJĄCY

inż. Sławomir Gągorowski, upr. 146/81 WZRMiOW Katowice
specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń,
czł. ŚI. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/7319/01

OPRACOWANIE

Bogusław Spyrka

NAZWA RYSUNKU		*FAZA*
E-5 SCHEMAT RTV SAT		Proj. bud.-wyk.
DATA 01.2021	*NR RYSUNKU* **19.E.05**	*SKALA*