

Uwagi:

- Instalację należy prowadzić pod stropem;
- Podczas aranżacji mieszkania należy zapewnić możliwość dojścia do sprawdzenia wszystkich złącz systemu gazowego (okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych);
- Należy zapewnić nawiew powietrza do lokalu mieszkalnego nawietrzakami okiennymi;
- Instalację gazową należy mocować w odległościach ok 1,5 max 2m
- Przejścia przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych
- W tulejach ochronnych przy przejściach przez ściany nie mogą znajdować się żadne złącza instalacji;
- Zaleca się wykonywanie otworowania z wykorzystaniem wiertnicy;
- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbedne atesty i spełniać obowiazujące przepisy i wymagania;
- Przed wykonaniem instalacji gazowej w poszczególnych lolalach należy dostosowac wentylacje pomieszczen kuchni zgodnie z zaleceniami wydanymi w opini kominiarskiej bedącej zalącznikiem do niniejszego opracowania;
- Szafke gazową dla lokalu użytkowego nalęzy zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych.
- Podczas wykonywania przekuć i przebic należy omijać elementy konstrukcyjne budynku.

Legenda:

- kuchenka gazowa 4-palnikowa
- kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania - 24 kW
- gazomierz miechowy, mieszkaniowy UG G2,5
- nawietrzak higrosterowalny typu EAH50
- DN25 — instalacja gazu z rur stalowych czarnych bez szwu, spawanych, DN25 mm
- ø18Cu — instalacja gazu z rur miedzianych zaciskanych Dz18x1.0 mm
- PG1 — oznaczenie podejscia do kuchenki gazowej
- PK1 — oznaczenie podejscia do kotła gazowego
- P1 — oznaczenie pionu gazowego

INWESTOR

KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami towarzyszącymi - Katowice, ul. św.Jana 9

PROJEKTANT

MGR INŻ. WOJCIECH RYLOWSKI NR UPR.SLK/5450/PWOS/14
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY INŻ. BUDOWNICTWA NR SLK/IS/8747/14

SPRAWDZAJĄCY

INŻ.STANISŁAW BODUSZEK NR UPR. 586/93
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY INŻ. BUDOWNICTWA NR SLK/IS/5142/07

OPRACOWANIE

mgr inż. Wojciech Rylowski

NAZWA RYSUNKU	FAZA
Proj.instalacji gazu - rzut I piętra	Proj. wykonawczy

DATA	NR RYSUNKU	SKALA
01.2021	**01.G.01**	**1 : 50**