

GMINA SZUBIN
89-200 SZUBIN
UL. KCYNSKA12

Szubin, 10.02.2023 r.

Znak: ZP.271.40.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Przebudowę drogi gminnej w Chobielinie**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 4

Proszę o sprecyzowanie SWZ str 18 16.2.1 - zdolność techniczna i zawodowa. W punkcie tym zawarte jest doświadczenie 2 roboty na położenie 0,5km masy z podbudową. Natomiast na str 6, punkt 5.3.1 i 2 jest zobowiązanie do zapewnienia kierownika budowy i telekomunikacyjnego. Proszę o odpowiedź, czy wymagani kierownicy są też warunkiem przystąpienia do przetargu ?

Odpowiedź 4

Specyfikacja warunków zamówienia została opracowana i usystematyzowana tematycznie, gdzie wyszczególnione w SPISIE SPRAW punkty (tytuły) specyfikacji odnoszą się do określonych zagadnień/wymagań/warunków tego zamówienia. I tak zgodnie opisem, pkt. 5 SWZ zawiera OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w tym szczególne wymagania dotyczące realizacji tego zamówienia. W punkcie tym zamawiający określił między innymi wymagania dotyczące zapewniania przez wykonawcę na etapie realizacji kierowania robotami budowlanymi w określonych branżach przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Ponadto w pkt. 21.6. lit.b SWZ zamawiający wskazał, że od wybranego wykonawcy, przed zawarciem umowy wymaga wskazania między innymi danych teleadresowych kierowników robót i przesłania dokumentów potwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

Natomiast w pkt. 16.2.1. SWZ zamawiający określił warunki udziału w tym postępowaniu dotyczące doświadczenia wykonawcy, w zakresie których będzie badał ofertę wykonawcy najwyżej ocenionego na etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający w tym postępowaniu nie określił warunków udziału dotyczących posiadania potencjału osobowego. Z kolei w pkt. 17 wskazał, jakich podmiotowych środków dowodowych będzie żądał na etapie postępowania na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i braku podstaw wykluczenia w tym postępowaniu.

Pytanie 5

Proszę o podanie kolorów kostki, przedmiar pozycja 29 i 41

Odpowiedź 5

Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

Zjazdy o nawierzchni z kostki należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.

Pytanie 6

W związku z tym, iż wykonawca ma wymienić 2 lampy solarne, proszę o przesłanie dokumentacji odnośnie tych lamp.

Odpowiedź 6

Lampy należy dobrać zgodnie z założeniami z projektu stałej organizacji ruchu. Wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Pytanie 7

Przedmiar poz 51, Czy Malowanie ma być jednowarstwowe czy dwuwarstwowe ?

Odpowiedź 7

Oznakowanie poziome należy wykonać poprzez malowanie dwuwarstwowe.

Pytanie 8

Czy na podbudowy dopuszczają Państwo kruszywo łamane twarde czy miękkie np. wapienne ?

Odpowiedź 8

Należy wbudować kruszywo twarde. Zamawiający nie wyraża zgody na wbudowanie kruszywa wapiennego.

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Szubina

/-/

Mariusz Piotrkowski