



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/15/2021

Przasnysz, dnia 06.04.2021 r

**Do wszystkich,  
którzy pobrali zapytanie**

**Dotyczy: Wykonania audytów energetycznych dla obiektów Szpitala w Przasnyszu**

*Pytanie nr 1*

**Proszę o przybliżenia wymagania dotyczącego "licencji audytora energetycznego", o jaką licencję dokładnie chodzi? ew. Wydawaną przez jaki organ?**

*Odp: Zamawiający wymaga wpisu na listę Ministerialną osób wykonujących świadectwo charakterystyki energetycznej lub potwierdzenia odbycia kursu, szkolenia bądź egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia audytów energetycznych.*

*Pytanie nr 2*

**Czy jest dostępna dokumentacja techniczna obiektu, np. projekt architektoniczny, projekty branżowe: instalacja c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, węzeł cieplny.**

*Odp. Zamawiający posiada w/w dokumentację*

*Pytanie nr 3*

**Czy jest dostępny projekt instalacji elektrycznej oświetlenia, ew. inwentaryzacja istniejących opraw. Jeżeli nie, to proszę o informację, czy w obecnej sytuacji epidemicznej będzie możliwość wykonania inwentaryzacji oświetlenia (konieczne wejście do wszystkich pomieszczeń). Ewentualnie czy taką inwentaryzację wykona zleceniodawca.**

*Odp: Zamawiający posiada projekty instalacji oraz inwentaryzację oświetlenia.*

*Pytanie nr 4*

**W przypadku braku dokumentacji technicznej wentylacji mechanicznej, czy istnieje inwentaryzacja istniejących central wentylacyjnych (wydatek, typ nagrzewnic, ew. typ odzysku ciepła, powierzchnia i typ obsługiwanych pomieszczeń).**

*Odp. Zamawiający posiada wentylację grawitacyjną.*

*Pytanie nr 5*

**Wg SIWZ planują Państwo podłączenie budynku do pomp ciepła. Czy planują Państwo zasilenie z pomp ciepła wszystkich instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u., c.t.), czy tylko np. samą instalację c.w.u.?**

*Odp. Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zadanie „g” (tj. wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED) jest w trakcie realizacji. Pozostałe w/w zadania są już wykonane. Pompy ciepła zasilają c.w.u.*

*Pytanie nr 6*

**Czy planują Państwo wymianę instalacji c.o., c.w.u., c.t. - wg SIWZ nie ma takiej pozycji. Zasilenie budynku z pompy gruntowej (w wykonaniu monowalentnym), z uwagi na niskie parametry instalacji wymaga również modernizacji instalacji c.w.u., c.t. i wentylacji mechanicznej.**

*Odp. Zadania dotyczące modernizacji węzła cieplnego, kolektorów słonecznych, pomp ciepła są już zrealizowane. Szczegółowe dane zawarte w dokumentacji powykonawczej.*

*Pytanie nr 7*

**Kiedy będzie ogłoszenie wyniku przetargu i podpisanie umowy**

*Odp. Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nastąpi po otwarciu i sprawdzeniu ofert. Podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu zapytania.*

*Pytanie nr 8*

**Wymagają Państwo posiadania przez wykonawcę licencji audytora energetycznego. Czy przedstawienie przynależności do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych spełni ww wymaganie. Ewentualnie proszę o wyjaśnienie jaką licencję mają Państwo na uwadze.**

*Odp. Zamawiający wymaga wpisu na listę Ministerialną osób wykonujących świadectwo charakterystyki energetycznej, lub potwierdzenia odbycia kursu, szkolenia bądź egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia audytów energetycznych.*

*Pytanie nr 9*

**Czy można otrzymać kontakt telefoniczny do Państwa, do osoby zajmującej się sprawami technicznymi w przypadku kolejnych pytań**

*Odp. Kontakt telefoniczny 29 753 44 05.*

*Pytanie nr 10*

**Polskie prawodawstwo nie przewiduje formuły licencji audytora energetycznego. W związku z tym jakie dokumenty będą oczekiwane przez Zamawiającego, które nie ograniczą konkurencji oferentów.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.*

*Pytanie nr 11*

**Dzień dobry chcielibyśmy doprecyzować obowiązek przedstawienia kopii licencji audytora energetycznego - mianowicie taka licencja nie istnieje.**

**Jestem audytorem od wielu lat i jest to bardzo częsty problem przy przetargach. Jestem wpisany na listę Ministerialną osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej oraz jestem wpisany do dwóch zrzeszeń audytorów energetycznych ale licencji niestety nie ma. Proszę o ustosunkowanie się do moich obiekcji.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.*

*Pytanie 12*

**Czy posiadacie Państwo dokumentację techniczną przedmiotowych budynków?**

*Odp. Zamawiający posiada dokumentację techniczną budynków.*

*Pytanie 13*

**Czy opisane w zapytaniu audyty dotyczą przedsięwzięć, które są już wykonane?(audyty powykonawcze)?**

*Odp. W trakcie realizacji pozostaje tylko zadanie wymiany oświetlenia wewnętrznego na LED. Pozostałe zadania są już wykonane.*

Z poważaniem:

**DYREKTOR**  
**SP. Z O.O. W PRZESZYSZU**

*Grzegorz Magnuszewski*  
mgr Grzegorz Magnuszewski