

**ODPIS PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
DLA WNIOSKU NR GBR.6630.193.2020**

Sporządzono na podstawie art. 28b ust.1 - 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.276 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-09-16

otrzymanego dnia 2020-09-16

na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach od 2020-09-21 do 2020-09-28 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę e-mail z zainteresowanymi podmiotami

**Dotyczy: gm. Czarnocin obr. Czarnocin, Tychów, Rzepki
Asortyment: uzgodnienie kanału technologicznego**

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych

Nazwa jednostki projektowej : TELPLAN Tomasz Chęcielewski

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Jadwiga Stasiewicz-Połońska

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

- przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. - Dorota Stańczak
- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Paweł Kołtunowski
- przedstawiciel ORANGE Polska S.A. - Artur Skoneczny
- przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź Gazownia Piotrków Tryb. - Mariusz Przybył

Mimo zawiadomienia nie zajęli stanowiska:

- przedstawiciel Urzędu Gminy (Miasta) w Czarnocinie
- wnioskodawca

WPISY UCZESTNIKÓW NARADY:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Uzgadniam: z uwagami

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktów przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

3. Prace ziemne w pobliżu znaków granicznych zaleca się prowadzić ręcznie pod nadzorem godety.

Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. **Art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950).**

4. Rozwiązanie kolizji z rurociągiem naftowym i kablem światłowodowym należy uzgodnić ze spółką Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Spółka Akcyjna PERN S.A. z siedzibą 09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133.

Zarząd Dróg Powiatowych - Uzgadniam: brak uwag

PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Uzgadniam: z uwagami

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **pionową min. 0.5 m**.
3. W miejscu **zbliżenia** projektowanego obiektu do kabla energetycznego **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **poziomą min. 0.8m**.
4. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0.4 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **średnicy 110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0.4 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.
5. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z **1 egz. projektu budowlanego** (wraz z odpisem protokołu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) **na 2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
6. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektro-energetycznej.

ORANGE S.A. - Uzgadniam: z uwagami

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta Południe Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Głęboka 4/12, 92-331 Łódź e-mail: DISU.RSWUUII.Lodz2@orange.com lub zgłosić przez stronę www.orange.pl/wniosekondazor, powołując się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora.
4. W miejscu skrzyżowań z kablem ORANGE Polska S.A. stosować na nim rurę osłonową dwudzielną
5. Przy zbliżeniu do słupów telefonicznych Orange Polska S.A. zachować odległość min. 0,5m od krawędzi wykopu do obrysu istniejącego słupa
6. W miejscach zbliżeń z kablem ORANGE Polska S.A. zachować normatywne odległości.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Łódź Gazownia Piotrków Tryb. - Uzgadniam: z uwagami

1. PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - prace ziemne w obrębie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie. O terminie realizacji należy powiadomić Gazownię w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 44 649-54-52 najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.
2. PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - prace w obrębie kolizji z siecią gazową należy wykonywać pod nadzorem służb PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Gazownia w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 44 649-54-52.

Odpis sporządził:

Z up. STAROSTY

Jerzy Głuchowski
PREZES WODNICZĄCY NARADY
KONTRACYJNEJ