



Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 2 maja 2023 roku

Znak: IZ.271.1.1.2023

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1710) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice” w zakresie:

Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.

Pytanie 1.

W SST podaje się uziarnienie dla warstwy mastyksowo-grysowej SMA 5 i 8 natomiast w przekrojach i projekcie budowlanym mowa jest o SMA 11. Prosimy o ujednoczenie uziarnienia dla mieszanki mastyksowo-grysowej SMA.

Należy wykonać mieszankę SMA 8 zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.

Pytanie 2

Projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny podają warstwę AC 16 P, której w kosztorysie, przekrojach oraz SST nie ma. Prosimy o ujednoczenie informacji czy warstwa podbudowy z betonu asfaltowego ma zostać uwzględniona.

Należy wykonać konstrukcję zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem, przekrojem konstrukcyjnym a więc warstwy bitumiczne układane dwuwarstwowo z warstwy ścieralnej SMA 8 gr 4cm oraz warstwy wiążącej AC16W gr 6cm.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono Specyfikację Warunków Zamówienia.