

Nr projektu: 190002

WYKAZ MATERIAŁÓW

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
1.	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy 12RE wg rys. 00E113	kpl.	1
2.	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy TE-1 wg rys. 00E114	kpl.	1
3.	Dodatkowe wyposażenie Centralnej Tablicy Sterowniczej: - lampka koloru czerwonego na napięcie 24VDC szt. 2	kpl.	1
4.	Tablica zasilająco-sterownicza TS1 wg rys. nr 00E116	kpl.	1
5.	Tablica zasilająco-sterownicza TS2 wg rys. nr 00E117	kpl.	1
6.	Tablica zasilająco-sterownicza TS3 wg rys. nr 00E118	kpl.	1
7.	Konstrukcja wsporcza dla tablic TS1 i TS2	kpl.	2
8.	Kabel nn YKYżo 5x10 mm ² 0,6/1kV	m	120
9.	Kabel nn YKYżo 5x4 mm ² 0,6/1kV	m	10
10.	Kabel nn YKYżo 3x4 mm ² 0,6/1kV	m	265
11.	Kabel nn YKYżo 3x2,5 mm ² 0,6/1kV	m	632
12.	Kabel nn YKY 4x1,5 mm ² 0,6/1kV	m	410
13.	Kabel nn YKY 2x1,5 mm ² 0,6/1kV	m	1585
14.	Kabel nn YKY 4x2,5 mm²	m	800
15.	Kabel nn YKY 2x2,5 mm²	m	10
16.	Korytka kablowe szer. 200mm grub. 1,0mm np. KCJ200H50 prod. Baks	m	95
17.	Korytka kablowe szer. 50mm grub. 1,0mm np. KCJ50H50 prod. Baks	m	150
18.	Korytka kablowe koloru niebieskiego szer. 50mm grub. 1,0mm z pokrywą	m	100
19.	Rura osłonowa typu SRS ø110mm koloru niebieskiego prod. Arot	m	42
20.	Rura osłonowa typu DVK ø110mm koloru niebieskiego prod. Arot	m	13
21.	Rura osłonowa dwudzielna typu A110PS ø110mm prod. Arot	m	22
22.	Taśma znacznikowa koloru niebieskiego	m	230
23.	Taśma FeZn 30x4mm	m	70
24.	Linka goła miedziana 1x35mm ²	m	10
25.	Wykonanie przecisków pod drogą	kpl	3
26.	Inne materiały pomocnicze (piasek, śruby, podkładki, towot itp.)	kpl	1
27.	Łącznik krańcowy reguklowana dźwignia z rolką typu LK\108, IP65 do zamontowania w istniejącej bramie wjazdowej prod SPAMEL lub równoważny	szt.	1
28.	Gniazdo natynkowe P+N+PE IP20	szt.	1
29.	Listwa kablowa np. LN20X10 prod. Legrand	m	5
30.	Puszka rozgałęźna IP65 z zaciskami do 2,5mm²	szt.	1

Nr projektu: 190002

WYKAZ MATERIAŁÓW

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
31.			
32.	Przekładka kabla YKYżo5x25 mm ² 0,6/1kV	m	10
33.			
34.			
35.			

UWAGI:

Ilości materiałów wymienione w wykazie podane są w przybliżeniu. Oznacza to, że przed opracowaniem oferty wykonawca robót powinien sporządzić dokładny wykaz materiałów i uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonym zestawieniu materiałowym.