

## INFORMACJA O PYTANIACH DO SWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z opcją negocjacji na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu w przedszkolu nr 7 w Zakopanem”*

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), udostępnia treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytania Wykonawców:**

1. W przedmiarze robót w poz. 3.2 przyjęto wstawienie drabiny zewnętrznej z kabłąkami. Bardzo proszę o wykazanie dokładnego miejsca w którym miałyby się ona znajdować oraz wyjaśnienie czy drabina ma posiadać zabezpieczenie ( tzw. Kosz)
2. W przedmiarze robót w poz. 3.3 przyjęto wymianę wyłazu dachowego. Proszę o doprecyzowanie jaki wyłaz dachowy ma zostać zamontowany?
3. Czy w zakres wymiany obróbek blacharskich wchodzi również wymiana rynny oraz pasa nadrynnowego ?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

- Ad.1. Drabina usytuowana pomiędzy kondygnacją piętra i dachu. W załączeniu poglądowe rozwiązanie drabiny.
- Ad.2. Zgodnie z załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia - przedmiar, zestawienie materiałów.
- Ad.3. Nie.

*Z poważaniem*

*Kierownik Biura Zamówień Publicznych  
mgr inż. Ewa Stasik*

Załączniki:

1. Grafika 1
2. Grafika 2