

Legionowo, dnia 17 maja 2023 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe  
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11  
05-119 Legionowo  
ZPU.272.29.2023**

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych oraz budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytań na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 1**

*Którym dokumentem należy się kierować przy doborze materiałów: projektami instalacji, czy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”? Dokumenty są różne.*

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy,
- 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- 3) przedmiar robót.

**Pytanie nr 2**

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga modułów monokrystalicznych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga montowania modułów monokrystalicznych – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

**Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykona takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający posiada ekspertyzy nośności dachu jedynie na Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Na pozostałe budynki należy wykonać ekspertyzę przed rozpoczęciem robót.

### **Pytanie nr 4**

*Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga przekazania kompletnych i poprawnych dokumentów do OSD. Wykonawca nie będzie odpowiadał za termin wymiany licznika przez OSD. Zamawiający potwierdza, że termin wymiany licznika energii nie wpłynie na termin podpisania protokołu końcowego robót.

### **Pytanie nr 5**

*Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa, a do obowiązków Wykonawcy należy rozbudowa instalacji odgromowej w taki sposób, aby objąć ochroną odgromową instalacje fotowoltaiczne. Instalacja odgromowa na etapie projektu nie została badana pod względem sprawności.

### **Pytanie nr 6**

*Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.*

### **Odpowiedź:**

Wszystkie obiekty wyposażone są w Przeciwpowozarowe Wyłączniki Prądu. Zamawiający posiada jedynie rysunki z zaznaczeniem wyłącznika głównego z obiektów przy ul. Targowej w Legionowie i ul. Jagiellońskiej w Legionowie (w załączeniu do niniejszych wyjaśnień: [Rzut Kombatant.pdf](#), [Rzut Targowa.pdf](#)). Z tym, że w budynku Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie brak jest przeciwpowozarowego

wyłącznika prądu w starym budynku LO oraz budynku od strony ul. Dietricha. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu posiada tylko budynek hali sportowej. Po stronie Wykonawcy leży montaż Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu na potrzeby instalacji fotowoltaicznej.

**Pytanie nr 7**

*Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?*

**Odpowiedź:**

Obiekty nie znajdują się w gminnej ewidencji ani w rejestrze zabytków.

**Pytanie nr 8**

*Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że minimalne parametry zastosowanych paneli fotowoltaicznych zostały określone w Projektach Budowlano-Wykonawczych, dopuszcza się zastosowanie innej mocy paneli fotowoltaicznych spełniających minimalne wymagania po konsultacji i potwierdzeniu przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 9**

*W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że moc instalacji nie może być mniejsza niż określona w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektów.

Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

WICESTAROSTA  
  
Konrad Michalski