

Kościelec, dnia 02.08.2022 r.

ZP.271.7.2022

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawy PZP na roboty

pn:

„Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Dobrów”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Gmina Kościelec, działając na podstawie Art. 283 ust. 2 informuje, co następuje:

Pyt.1.

Prosimy o sprecyzowanie materiału na nawierzchnię poboczy. W przedmiarze widnieje kruszywo 0-63, w projekcie i przekrojach 0-31,5

Odp.1.

Zamawiający zaleca mieszankę 0-63, jednak dopuszcza również mieszankę o przekrojach 0-31,5.

Pyt.2.

Czy w ramach wykonania robót konieczna będzie wycinka drzew lub karczowanie pni ?

Odp.2.

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i karczowania pni.

Pyt.3.

Prosimy o wskazanie miejsca ułożenia stabilizacji oraz dołączenia specyfikacji technicznej.

Odp.3.

Przebieg projektowanej trasy w kilku miejscach mija się z istniejącą nawierzchnią zwirową, wchodząc w grunty niestabilne. W związku z powyższym zaplanowano stabilizację w ilości 180 m², którą należy uwzględnić przy wycenie przedmiotowego zadania. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana podczas przygotowywania koryta pod konstrukcję drogi.

Pyt.4.

Prosimy o dołączenie planów sytuacyjnych do uzgodnień z Energa i Easyhost z na naniesionym przebiegiem sieci.

Odp.4.

Załączniki graficzne do uzgodnień zostały uzupełnione na stronie prowadzonego postępowania.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

z up. WÓJTA
Krzysztof Nawrocki
SEKRETARZ GMINY