



Harmonogram badania wody na pływalni : niecka basenu sportowego OSiR Rawicz ul. Spokojna 1 A – 2021 r.

Parametr	Częstotliwość	Miejsce pobrania próbki	Miesiąc/Rok												Uwagi *	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Escherichia coli (w 100 ml)	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Woda z niecki basenu	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pseudomonas aeruginosa (w 100 ml)	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Woda z niecki basenu	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±°C po 48h w 1 ml	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Woda z niecki basenu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Legionella sp. w 100 ml	rok	Woda z cyrkulacji	1			1			1			1			1	
		Woda z niecki basenu	1			1			1			1			1	
Gronkowce koagulazododatnie	miesiąc	Woda z niecki basenu udostępnianego do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3														
		Woda z cyrkulacji	1			1			1			1			1	
mętność	kwartał	Woda z niecki basenu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Woda z niecki basenu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Z-ca Dyrektora

 Elżbieta Piwnicka

chloroform	kwartał	Woda z cyrkulacji	1																	
		Woda z niecki basenu	1																	
		Woda z cyrkulacji	1																	
I THM (suma trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu)	kwartał	Woda z niecki basenu	1																	
		Woda z cyrkulacji	1																	
glin	jeżeli wystąpią problemy z mętnością wody	Po filtracji lub koagulacji																		
		jeżeli w procesie uzdatniania wody stosowane są preparaty zawierające glin																		
żelazo	Po filtracji lub koagulacji	jeżeli w procesie uzdatniania wody stosowane są preparaty zawierające żelazo																		
		Oznacza się w przypadku ozonowania wody																		
ozon	kwartał	Woda z cyrkulacji																		
		Woda z niecki basenu	1																	
azotany	kwartał	Woda z cyrkulacji	1																	
		Woda z niecki basenu	1																	
azotany	kwartał	Woda z wodociągów	1																	
		Woda z cyrkulacji	1																	


 2-CA DYSKUSJA
 Eriko/K...

utlenialność	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Woda z niecki basenu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Z-ca Dyrektora
 Krzysztof Księżopolski