



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA
1:500

OZNACZENIA

- GRANICE DZIAŁEK GEODEZYJNYCH
NUMER DZIAŁKI GEODEZYJNEJ
ISTN. OSWIECZENIE ULICZNE
ISTN. KABLE ENERGETYCZNE
ISTN. KABLE TELEKOM.
ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA
ISTN. WODOCIĄG

OBIEKTY PROJEKTOWANE

- REMONT WIADUKTU
REMONT DOJAZDÓW

TRAB		MOSTY Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia, ul. Makuszyńskiego 34		Inwestor: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk ul. Partyzantów 36	
REMONT WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU UL. KRASICKIEGO W GDAŃSKU					
Projektował	mgr inż. Zbigniew Bartnikowski	upr. nr 1921/E/194 w spec. konst.-inż. w zakresie mostów		Nr arch.	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Bartnikowski	upr. nr 1921/E/194 w spec. konst.-inż. w zakresie mostów		Data:	06.2022
Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Bartnikowska	upr. nr 1921/Gd/11 w spec. konst.-bud. bez ograniczeń		Podziałka:	1:500
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA					Nr rys. 1.0

ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o.
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-355 Sopot
Rejon Usług Oświetleniowych Sopot
ul. Grottgera 7, 81-209 Sopot, tel. 58 760 72 41

Uzgodnienie nr 157/2022 z dnia 02.06.2022

ważne 2 lata od ww. daty. Uzgodniono projekt rekonstrukcji

instalacji uświetlenia

zabiegów

w m. Gdańsk gm. Gdańsk

ul. Kasickiego, Oliwa

Uwagi:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 14 dni przed terminem do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji i zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
3. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót.
4. W miejscach z ułożeniem odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy PN-SEP-E-004.
5. Na skrzyżowaniach z istniejącymi projektowanymi sieciami z istniejącą siecią energetyczną ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z normą SEP-E-004.
6. Odkryte kable i urządzenia etapowo odkładać przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
7. Zachować ostrożność przy pracach przy budowie i istniejących linii napowietrznych zgodnie z normami PN-E-01 10-1 i PN-SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie mincyjnych sieci elektroenergetycznych z terenu, wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

10. Kłótnia z kablami oświetleniowymi

opracowanie kablem oświetleniowym

11. Podczas prac remontowych zabezpieczyć

kable oświetleniowe przed uszkodzeniem

12. Aktualizacja uzgodnienia 203/2020 z dnia 09.06.2022.

Specjalista ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług Sopot

Jan Kozur
Jan Kozur