

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynkach 107  
Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ W Wałczu**

**1. Klimatyzację należy zamontować w:**

- a) **DZIAŁ INFORMATYKI** budynek nr 1, parter (pom. ok. 100 m<sup>3</sup>) – 1 szt.
- b) **ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY**, budynek nr 2, II piętro, korytarz (pom. ok. 100 m<sup>3</sup>) – 1 szt.
- c) **ODDZIAŁ OKULISTYCZNY** – blok operacyjny, budynek nr 1, II piętro (pom. ok. 100 m<sup>3</sup>) – 1 szt.
- d) **MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY**, budynek nr 12, piwnica (pom. ok. 235 m<sup>3</sup>) – 1 szt.
- e) **ODDZIAŁ LARYNGOLOGII**, blok operacyjny, budynek nr 1, parter, (pom. ok. 120 m<sup>3</sup>) – 1 szt.

**2. Wymagania techniczne jednostek ściennych:**

- 1) klimatyzator ścienny – funkcja chłodzenia;
- 2) minimalna wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej 2,5 kW;
- 3) minimalna wydajność chłodzenia jednostki zewnętrznej 5 kW;
- 4) sterowanie urządzeń klimatyzacji: manualne i pilotem bezprzewodowym;
- 5) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

**3. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:**

- 1) wykonanie przebić przez przegrody budowlane;
- 2) montaż jednostki zewnętrznej,
- 3) montaż jednostki wewnętrznej,
- 4) montaż instalacji technicznej,
- 5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
- 6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostki zewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
- 7) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpieczników czyli zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
- 8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem

**4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:**

- 1) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres 36 miesięcy (okres gwarancji);
- 2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony;
- 3) Wykonawca w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert złoży oświadczenie, że

zobowiązuje się wykonać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów;

- 4) w odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych klimatyzacji, i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. 2020 r. poz. 2065) lub Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. 2020 r. poz. 2065)
- 5) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.
- 6) usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:
  - a) Serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego;
  - b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia;
  - c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym;
- 7) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w ust. 4 pkt 6 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę,
- 8) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

#### **Dodatkowe wymagania**

- 1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;
- 2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń;
- 3) podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń;
- 4) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2021 r.,

Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylecia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE L 150 z 20.05.2014 r., str. 195 z późn.