



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław 16.06.2023

Dotyczy: ZO/24/DI/23 Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku „C” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami (ID 764359)

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami

PYTANIE 1

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji na obiekcie, proszę o doprecyzowanie SWZ podając następujące informacje: - czy drzwi mają być drzwiami przeciwpożarowymi - jeśli tak, proszę określić klasę odporności ogniowej? - co należy rozumieć pod pojęciem: drzwi powinny posiadać wszystkie standardy, atesty i certyfikaty rozporządzenia MSWiA z dnia 12.04.2023...? - jaki jest standard dostępności Szpitali? Czy drzwi należy wyposażyć w automatyczny napęd elektryczny umożliwiający automatyczne otwieranie drzwi przez osoby niepełnosprawne na wózkach? - szerokości skrzydła drzwiowego liczonego od jednej krawędzi pionowej do drugiej krawędzi pionowej czy chodzi o światło przejścia w podanym wymiarze 110 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zapis w OPZ „Drzwi stanowią wejście do budynku „C”. Powinny posiadać wszystkie standardy, atesty i certyfikaty i **spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury** z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2022 r. nr 1225” -

Nowe drzwi mają spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225 t.j. (wskazane między innymi § 239 „Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych” oraz § 240 „Drzwi wieloskrzydłowe, wahadłowe „Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych” Ust. 1. o treści: Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m”.

Zamawiający wymaga, aby światło przejścia dla skrzydła czynnego było nie mniejsze niż 100 cm.

Zamawiający nie wskazuje, aby wymieniane drzwi były przeciwpożarowymi o określonej EI klasie odporności ogniowej. W załączeniu plan ewakuacji Instrukcji Przeciwpożarowej Szpitala dla parteru Budynku „C”.

Zamawiający nie wymaga wyposażenia drzwi w automatyczny napęd elektryczny umożliwiający automatyczne otwieranie drzwi. Należy zamontować samozamykacz automatycznie blokujący drzwi po uzyskaniu kąta otwarcia powyżej 90 stopni, dla umożliwienia bezpiecznego wjazdu osoby na wózek inwalidzkim.