



Dziwnów, dnia 28 lipca 2023 roku

Postępowanie nr: WZP.271.6.2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

czy zamawiający dopuszcza środowisko pracy stacji ładowania -30 + 50* . Wszystkie dostępne na światowym rynku stacje mają zakres temperatury max +55* .Stacja przy +70 * będzie działać ale z ograniczoną mocą. Czy Zawijający dopuszcza takie rozwiązanie

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zakres temperaturowy pracy stacji ładowania od -30°C do +55°C.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa