



Nowy Sącz, dn. 27.11.2024 r.

**BZP.271.105.2024**

## Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.:*  
**Wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

Dotyczy: BZP.271.105.2024 „Wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza”. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez wskazanie miejsc położenia separatorów kanalizacji deszczowej podlegających czyszczeniu i udrażnianiu, ich typu, nazwy oraz pojemności.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.11.2024r. w sprawie wskazania miejsc położenia separatorów kanalizacji deszczowej podlegających czyszczeniu i udrażnianiu, ich typu, nazwy oraz pojemności Zamawiający przekazuje dostępne informacje:

- wylot w km 2+373 rzeki Kamienica - separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem firmy Hauraton AQUAFIX SKG2BP NG170 ze zintegrowanym osadnikiem o pojemności osadnika 19,3 m<sup>3</sup>, o przepływie nominalnym 170 l/s, przepływie maksymalnym 1700 l/s
- wylot w km 2+440 rzeki Kamienica - separator stalowy typu\SKG250 HAURATON zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 250 l/s, poj. osadnika 28,3 m<sup>3</sup>
- wylot w km 105+298 rzeki Dunajec - separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przepływie nominalnym 65 l/s i przepływie maksymalnym wynoszącym 650 l/s
- wylot w km 1+015 potoku Łubinka - separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przepływie nominalnym 15 l/s i przepływie maksymalnym wynoszącym 150 l/s
- wylot w km 0+090 potoku Szymanowianka - separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przepływie nominalnym 10 l/s i przepływie maksymalnym wynoszącym 100 l/s
- most Heleński - ulica Legionów,
- ulica Lwowska - do potoku Łęg, ze ścieżki pieszo - rowerowej (w okolicy ul. Piątkowskiej),
- ulica Dunikowskiego – przepompownia,
- ulica Starowiejska - zbiorniki rozsączające (przy boisku),
- ulica Biegonicka,
- ulica Młyńska - do Kamienicy.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

Ponadto wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 2 grudnia 2024 r.



## Miasto Nowy Sącz

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48] 18 44 86 500, fax: [+48] 18 44 37 863  
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

### **Odpowiedź Zmawiającego:**

Zamawiający przedłużył terminu składania ofert do dnia 2 grudnia 2024 r, o czym jest mowa w piśmie z dnia 22.11.2024r.

### **II. Pouczenie**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XXV specyfikacji.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
(-) Artur Bochenek  
Zastępca Prezydenta**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

### **Otrzymują:**

1. Strona internetowa:, <https://bip.malopolska.pl/nowysacz>; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz>
2. a/a UM - BZP.