

OR-AG-I.ZP.D.272.17.2021.AP

Warszawa, 28 maja 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę i instalację urządzeń do systemu kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy w UMWM w Warszawie”

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w następujący sposób:

Czytnik kontroli dostępu:

1. Czy wymagane jest posiadanie przez czytnik kontroli dostępu wyświetlacza LCD, jeśli tak to jaki jest tego cel oraz proszę o informację jakie dane mają się wyświetlać na tym ekranie?

Odp. Tak czytniki muszą być wyposażone w wyświetlacze LCD, w celu wyświetlania informacji lub dostępnych funkcji. Podstawowe dane jakie mają się wyświetlać to w szczególności: data, godzina, rodzaj wejścia lub wyjścia.

2. Jakie dodatkowe funkcje mają być programowane za pomocą klawiatury numerycznej?

Odp. Za pomocą klawiatury numerycznej ma być programowany np. rodzaj wejścia lub wyjścia za pomocą ustalonego kodu.

3. Czy klawiatura numeryczna będzie wykorzystywana również w kontroli dostępu czy ma służyć jedynie rejestracji czasu pracy?

Odp. Na chwilę obecną klawiatura numeryczna będzie wykorzystywana jedynie do funkcji związanych z rejestracją czasu pracy, jednakże Zamawiający nie wyklucza wykorzystania jej również w zależności od potrzeb do kontroli dostępu.

Kontroler dostępu:

4. Czy kontroler musi być wyposażony w wymienną kartę pamięci czy dopuszczalna jest też pamięć zamontowana trwale?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pamięci zamontowanej trwale pod warunkiem, że jej wielkość pozwoli na zapisanie min. 8 milionów zdarzeń w buforze.

5. Jakie sposoby modulacji chce wykorzystywać Zamawiający?



Odp. Zamawiający wymaga zastosowania sposobu modulacji dopasowanego do kart mifare DESFire EV1 4k ISO oraz dostarczonego przez Wykonawcę kontrolera dostępu, np. Kwadratura (QAM)

6. Punkt 9 tego samego dokumentu Programator do kart ID Wykluczające się zapisy o programowaniu i interfejsie komunikacyjnym USB-HID. Interfejs USB-HID pozwala wyłącznie na odczyt kart a nie na zapisywanie czegokolwiek na karcie. Proszę o uszczegółowienie zapisu.

Odp. Programator musi współpracować z oprogramowaniem dostarczonym przez Wykonawcę, a oprogramowanie powinno posiadać możliwość programowania kart posiadanych przez Zamawiającego tj. mifare DESFire EV1 4k ISO

7. Czy którykolwiek z budynków jest traktowany jako obiekt zabytkowy?

Odp. Tak budynek przy pl. Bankowym 3/5 traktowany jako obiekt zabytkowy.

8. Czy w miejscach, w których Tabela 1. Wykaz lokalizacji i urządzeń - Sposób montażu czytnika funkcjonuje zapis: ściana przed wejściem.../ściana przy drzwiach...wymagane jest zastosowanie kontrolera i dwóch czytników czy wystarczy rejestrator czasu pracy? Z Tabeli wynika, że w tych punktach nie będzie realizowana kontrola dostępu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem treści specyfikacji warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia> prowadzonego postępowania.

Sprawę prowadzi:
Ada Pisarska
tel. (22) 31 41 669