

PS i UO Sp. z o.o.
 Data 12.05.2020
 L. dz. 900/2020
 Ilość zał. Ps140. 130.5. B2 2020
 Znak sprawy Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Data: 07.05.2020

PROTOKÓŁ 112/2020

Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

ISKRON 2

Martyna Wypiór
 44-100 Gliwice ul. Toruńska 7
 tel./fax 0-32 307 32 93, 601 50 23 62
 NIP 631-255-05-70
 Poczta e-mail iskron2@interia.eu

ZLECENIODAWCA:

Przedsiębiorstwo Składowania
 i Utylizacji Odpadów Sp z o.o.
 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 36

OBIEKT:

Wysypisko ul. Rybnicka
 Biuro ul. Zwycięstwa 36

Na podstawie przepisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr109 poz.719) – gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

W myśl przepisów § 28 ust. 1 cyt. Na wstępie rozporz. MSWiA – obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewożone.

Lp.	Typ gaśnicy	Ilość	Do remontu	Uwagi, części zamienne
1	Płynowa CUG 1X			
2	Proszkowa GP 1 Z			
3	Proszkowa GP 1X			
4	Proszkowa GP 2X/Z	3	1	remont, ładowanie
5	Proszkowa GP 4X	3	1	remont, ładowanie
6	Proszkowa GP 6X	27	5	remont, ładowanie + udł,
7	Proszkowa GP 6Z			
8	Proszkowa GP 9Z/X			
9	Proszkowa GP 12Z/X	2	--	
10	Śniegowa GSE 2X	3	--	
11	Śniegowa GS5X	5	--	
12	Proszkowa			
13	Płynowa AFF2X			

AGREGATY

14	Proszkowy 25Z	2	----	
15	Proszkowy 25X			
16	Proszkowy 50Z			
17	Śniegowy USG20X			
18	Śniegowy USG30X			
19	Płynowa			
20	Śniegowa			
21	OGÓLNA ILOŚĆ SPRZĘTU PPOŻ	45	7	

Uwagi , wnioski i zalecenia:

.....

Zakres przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego polega na ocenie zgodności stanu gaśnic przenośnych, gaśnic przewoźnych oraz agregatów gaśniczych CO2 z wymaganiami określonymi w następujących Polskich Normach:

▶ **PN –EN 3-7:2008** gaśnice przenośne . Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.

▶ **PN –EN 1866:2001** Gaśnice przewoźne.

PN – 88/M – 51072 Sprzęt gaśniczy. Agregaty śniegowe.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 2 ww. rozporz. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

**Przegląd techniczny
przeprowadził:**

KONSERWATOR
sprzętu
i urządzeń przeciwpożarowych
Dariusz WYPIÓR
Nr upr. ZDZ 0699063

Wypiór

Zatwierdził :

Prezes Zarządu

M. Budny
mgr Magdalena Budny