

PROTOKÓŁ

**ZAKŁAD
USŁUG KOMINIARSKICH
Maciej Zyduch**
70-895 Szczecin, Os. Kasztanowe 7/29
tel./fax 91 489 18 31
NIP 988219876 REGON 921444820

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku będącym własnością:

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie ul. Papięza Jana Pawła II 22A 70-453 Szczecin

polozonym w... **Szczecinie** przy ul. **Szwolców 18 ADM MSKP**

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego:

Maciej Zyduch

przy współdziałaniu: użytkowników obiektu. w oparciu o art. 62 ustawy

Prawo Budowlane z dnia 12 Listopad 2010 r. (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz wydane na jej podstawie

przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrótą niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE

I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają

przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących

normach.*

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają

wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności

następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i

miejsca.*

W części dachowej budynku nieprawidłowe zakończenia odpowietrzenia pionów

kanalizacyjnych, zakończone pod czapami kominowymi szt. 10, powodują uszkodzenia czap

kominowych, szkodliwe skropliny moki.

Wykonać prawidłowo odpowietrzenia kanalizacji wyprowadzając ponad czapy kominowe.

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zamiećbaniania
podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: **MARZEC 2022 R.**

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca budynku

2. Opiniodawca

3. Terytorialnie właściwy Organ

Państwowego Nadzoru Budowlanego

(w przypadkach wymag. wszczęcia

postępowania administracyjnego)

*niepotrzebne skreślić

UNIVERSYTET SZCZECIŃSKI

MISTRZ KOMINIARSKI

Maciej Zyduch
Członek Korporacji Kominarzy Polskich
nr upr. 364
tel./fax 91 489 18 31
tel. kom. 668 415 970

Podpisy osób
uczestniczących
w kontroli:

Opiniodawca
(uprawniony MISTRZ KOMINIARSKI)