

**Dotyczy: ogłoszenia nr 00369195/01 z dnia 2022-09-29 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

## **Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku**

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Czy w zakresie remontu dachu inwestor przewiduje remont kominów. poz. 25 drabinki śniegowe z odzysku pozycja obejmują tylko płotki czy również wsporniki mocujące do ponownego wykorzystania.

**Odpowiedź:** W zakresie przebudowy dachu przewiduje się przebudowę/remont kominów w częściach wystających ponad dach,  
Uchwyty drabinek po zdemontowaniu należy ocenić czy nadają się do powtórnego wbudowania czy należy wymienić na nowe (korozja, uszkodzenia, zdeformowanie, dopasowanie do nowej dachówki).