



Inwestor:

**Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo**

Nasz znak: DE.404.346.2020

Rosówek, 18.09.2020

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt: rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z do oczyszczalni ścieków w Przecławiu, gmina Kolbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 14.09.2020r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej:

1. W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową de 160 PE na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z do oczyszczalni ścieków w Przecławiu z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej de 110 PE zlokalizowanej na działce nr 110 obręb Ustowo oraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej de 110 PE zlokalizowanej na działce nr 5/74 obręb Przecław.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego.
3. Budowany odcinek sieci należy wyposażać w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
4. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do sieci $p_r=2,0-4,5$ bar.
5. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierzowych.
6. W węzłach wodociągowych stosować zasuwę z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
7. Przyłączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWiK w Kolbaskowie.
8. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
9. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500.
10. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.
11. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
12. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu ze ZWiK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
13. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kolbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
14. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kolbaskowie.
15. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności i dezynfekcji w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kolbaskowie.
16. Do odbioru końcowego sieci wodociągowej należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kolbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

- b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy wodociągu materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
 - g) protokół wykonania próby szczelności wodociągu
 - h) wyniki badań fizykochemicznych: barwa i mętność, oraz bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.
 - i) protokół badań wydajności hydrantów p.poż.
17. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
18. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia ze ZWiK w Kołbaskowie.
19. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
20. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:

INSPEKTOR
ds. technicznych
kasprowiak
Ewelina Kasprowiak
.....
podpis

Otrzymał:

Daw *Sku*
.....
podpis