



Kanclerz

06.03.2024 r.

Centralny nr postępowania: ZP/35/055/U/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę naprawy polegająca na wymianie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z utylizacją demontowanych czujek jonizacyjnych w Domu Studenckim nr 8 Politechniki Gdańskiej

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 2

Czy jest możliwość, aby została udostępniona dokumentacja powykonawcza istniejącego systemu SSP zainstalowanego w DS8?

Odpowiedź:

Posiadana dokumentacja powykonawcza SSP w DS-8 zostanie udostępniona do wglądu Wykonawcom podczas wizji lokalnej w DS-8, dnia 08.03.2024 o godz. 9:00

Pytanie 3

W związku z unifikacją systemu SSP PG proszę o informację jak nazywa się sieć central SSP istniejąca na PG? Jaki jest producent central wpiętych w tą sieć?

Odpowiedź:

Politechnika Gdańska użytkuje sieć central SSP Polon 4900, których producentem jest Polon-Alfa S.A. Urządzenia zamontowane w ramach zamówienia powinny być kompatybilne z systemem użytkowanym na PG.

Pytanie 4

Czy i jaka jest możliwość udostępnienia dokumentacji technicznej ?

Odpowiedź:

Odpowiedź została udzielna powyżej, przy pytaniu nr 2.

Pytanie 5

W związku ogłoszeniem przez Państwa postępowania pn. "Usługa naprawy polegająca na wymianie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z utylizacją demontowanych czujek jonizacyjnych w Domu Studenckim nr 8 Politechniki Gdańskiej" zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w piątek - 8.03.2024 - o godz. 9:00.

Proszę o potwierdzenie możliwości przeprowadzenia oględzin oraz podanie danych do osoby kontaktowej na miejscu.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 udzieloną dnia 05.03.2024 r. Zamawiający informuje, że wyznaczył termin wizji lokalnej w DS 8 przy ul. Wyspiańskiego 5 w dniu **08.03.2024 r. na godzinę 9.00**. Prosimy o przybycie zainteresowanych Wykonawców w wyznaczonym terminie przed portiernię w budynku DS8.

Wszystkie udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Miler

.....
(Kierownik Zamawiającego /osoba upoważniona)