



Wyjaśnienia i ZMIANA nr 1 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605; dalej uPzp),

w dniu 19.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „**Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy**”, Nr sprawy **041/2023**

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

Zestaw pytań nr 1 z 18.09.2023 r.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur o przekroju 75mm zamiast 110. Biorąc pod uwagę bardzo gęste uzbrojenie terenu zmniejszenie średnicy rury znacznie obniży problemy z kolizjami innych mediów oraz bardzo ułatwi „znalezienie” miejsca na nową kanalizację. Rura o średnicy 75mm jest powszechnie stosowana przy sieci oświetleniowej i nie stanowi problemu przy wciąganiu kabli.

Dodatkowo można wprowadzać dwie rury do fundamentów co znacznie ułatwia zaciąganie kabli bez konieczności rozkopywania przy słupach jak ma to miejsce przy rurach 110 mm. Przy zastosowaniu słupów trakcyjno-oświetleniowych najczęściej wyprowadzania były realizowane rurą 75mm co wiązałyby się tylko z połączeniem rur mufką. Zgodnie z projektem jest już istniejąca kanalizacja z rur 75mm, w którą należy zaciągnąć kabel, co świadczy, że Zamawiający nie widzi problemu z takim rozwiązaniem technicznym.

Dodatkowo zastosowanie rur 75mm jest tańszym rozwiązaniem niż zastosowanie rur 110 mm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i wyraża zgodę na zastosowanie rur osłonowych o przekroju $\varnothing 75$ mm. W związku z powyższym ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o rurze o przekroju $\varnothing 110$ mm, Zamawiający zmienia ten zapis z uwzględnieniem wniosku wykonawcy, czyli na rurę osłonową o przekroju $\varnothing 75$ mm.

II. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1** są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 27.09.2023 r. godz.10:00** i na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- „25.09.2023 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: „27.09.2023 r.”
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- „24.10.2023 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: „26.10.2023 r.”

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 811444).

p.o. Dyrektora ZDMiKP
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kontakt:

Małgorzata Gorzkiewicz, Nr tel. kont. 52 582-27-97